

3.NP  
část A

2.NP  
část A

1.NP

1.PP

3.NP  
část B

2.NP  
část B

1.NP

1.PP

## ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

- ÚSTŘEDNA EPS
- ZÁLOŽNÍ ZDROJ - AKUMULÁTOR
- TABLO OBSLUHY
- OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- VSTUPNÍ/ VÝSTUPNÍ ČLEN
- HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ
- HLÁSIČ KOUŘE OPTICKÝ INTERAKTIVNÍ
- HLÁSIČ TEPELNÝ INTERAKTIVNÍ
- HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ
- ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
- SÍŘENA VNITŘNÍ
- POSILOVACÍ ZDROJ CERTIFIKOVANÝ
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ (ODRAZOVÁ VERZE)

### Popis kabeláže

- kabel JYSTY 2x2x0,8 pro hlásičové linky
  - kabel se zachováním funkční schopnosti při požáru  
B2cas1d1, ČSN IEC 60331 alespoň 30 minut, 2x2x0,8
- Pro kabeláž k vodorovně posuvným dveřím je navržena funkční integrita minimálně P60-R
- kabely linek I RS 485: 1 pár pro napájení, 1 pár data, případně zdvojit žíly


Poznámka: tento výkres zachycuje změny v návaznosti na koordinace PBZ a NO ze dnů 19.5. a 20.5.2020

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa Železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavěbní správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Účastníci společnosti "SP+SEU_Pízeň hl. n."	
---	--

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu:	JAROSLAV SOUMAR
		Garant profese:	ING. VLADIMÍR HADRABA

Zpracovatel části:	STOSMOL, s. r. o. Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem tel.: +420 725 881 561 e-mail: info@stosmol.cz
	

Název akce:	REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST. PLZEŇ HL. N.	Číslo smlouvy:	18-144.230
Název přílohy:	SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ	Projektový stupeň:	PDPS
	PS 212 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)	Datum:	07/2020
		Číslo části:	D.1.2.2
		Měřítko:	1:100
		Číslo přílohy:	10x A4
			6
SCHÉMA ZAŘÍZENÍ EPS			

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍLOŽNÉ SMLOUVY O DÍLO. ZÁKAZNÍK JEHO ČÁSTI NEMŮŽE BYTI DÍLE ŽÁKOVNÍK. NEBO KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNÍ. BEZ SOUHLASU BUDOV PRAHA a.s.