

NAŠE ZN: 12167/2017-SZDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/18. 5. 2017

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 18
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 228:

- a) V rozpočtu po vysvětlení č. 13 u SO 02-10-01 je v buňce I8 chybně součet.
 - b) V rozpočtu po vysvětlení č. 14 u SO 01-15-01 je v buňce I549 chybně součet.
 - c) V rozpočtu po vysvětlení č. 15 u SO 02-19-11 v buňce I301 chybí součin.
- Prosíme zadavatele o opravu a adekvátní prodloužení lhůty, aby účastníci mohli vždy provést kontrolu rozpočtů, zpracovat a ocenit změny, které se odehrály v posledních vysvětleních.

Odpověď k dotazu č. 228:

- a) Výpočet buňky I8 výkazu výměr SO 02-10-01 byl opraven. Opravený výkaz přikládáme.
- b) Výpočet buňky I549 výkazu výměr SO 01-15-01 byl opraven. Opravený výkaz přikládáme.
- c) Výpočet buňky I301 výkazu výměr SO 02-19-11 byl opraven. Opravený výkaz přikládáme.

Dotaz č. 229:

Objekt: SO 02-17-01 Říkonín - Vlkov u Tišnova, železniční svršek a SO 02-16-01 Říkonín - Vlkov u Tišnova, železniční spodek

Dotaz: Dodavatel má zkušenost, že při práci na žel. spodku v blízkosti provozované koleje dochází k sesouvání kolejového lože provozované koleje. Ve výkazu výměr a ani v projektové dokumentaci není uvažováno se zajištěním (pažení, prolití kolejového lože pojivem) kolejového lože sousední provozované koleje.

Žádáme o doplnění způsobu zajištění kolejového lože provozované koleje a o uvedení kde se mají započítat náklady na toto zajištění?


Odpověď k dotazu č. 229:

Rozsah zajištění provozované koleje při výstavbě sousední koleje vyplývá z technologických postupů zhotovitele. Způsob zajištění provozované koleje provede zhotovitel v závislosti na vlastní technologii výstavby.

Realizace zajištění provozované koleje je součástí ceny za zřízení koleje.

Zadavatel se rozhodl poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele i přes to, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla uchazečem doručena včas. Zadavatel tak s ohledem na tuto skutečnost, v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V Olomouci dne 18-05-2017



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Příloha:

SO 01-15-01_A2_17052017

SO 02-10-01_17052017

SO 02-19-11_17052017