



Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 12090/2020-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 9. listopadu 2020

Věc: Opava západ ON – revitalizace

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 6:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci u SO 01 - Výpravní budova je položka č. 361:

767-Konstrukce zámečnické					
361	K	R7671_13Z	M+D nerezové zábradlí na schodišti, kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy dle PD	m	17,500

Ve výpisu zámečnických výrobků je výrobek 13/Z uveden jako hliníkové systémové zábradlí.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, který z výše uvedených údajů je platný.

Odpověď:

Platný je údaj ze soupisu prací položka číslo 361 v díle 767, tedy materiál zábradlí nerez. Přílohou číslo 1 zasíláme opravený výpisu zámečnického prvku Z/13.

Dotaz č. 7:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci u SO 01 - Výpravní budova je ve výpisu zámečnických výrobků - výrobek 5/Z, 6/Z - stříšky nad vstupem. Projektová dokumentace neobsahuje informaci, z jakého materiálu je horní deska stříšek.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně doplnění.

Odpověď:

Přílohou číslo 2 a 3, zasíláme doplněný popis zámečnického výrobku číslo 05/Z a 06/Z. Horní deska stříšky bude z lepeného bezpečnostního mléčného skla.


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

- Číslo 1 – opravený výpis zámečnického výrobku číslo 13/Z, výkres:
OPAVA_ZÁPAD_PD_NOVÉ_KCE_150.12_ZÁMEČNÍK
- Číslo 2 – opravený výpis zámečnického výrobku číslo 05/Z, výkres:
OPAVA_ZÁPAD_PD_NOVÉ_KCE_150.6_ZÁMEČNÍK
- Číslo 3 – opravený výpis zámečnického výrobku číslo 06/Z, výkres:
OPAVA_ZÁPAD_PD_NOVÉ_KCE_150.7_ZÁMEČNÍK

V Olomouci dne 9. 11. 2020



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace