

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 26197/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

### **„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“**

#### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 1:**

V PS 219 ŽST Plzeň hl. n., DDTS chybí položky pro integraci a parametrizaci Elektrické požární signalizace EPS. Viz blokové schéma DDTS. Žádáme o doplnění položek.

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

*Bylo doplněno do soupisu prací pod položkou č. 26 s názvem DDTS ŽDC, INTEGRACE EPS.*

#### **Dotaz č. 2:**

V soupisu prací PS 212 Elektrická požární signalizace je pol. č. 8 „ Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním“. V technické zprávě je k tomuto věta: „Je navržen dálkový přenos s připojením na operační středisko HZS Správy železnic.“ Žádáme o upřesnění položky. Jaký systém dálkového přenosu je navržen?

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

*Je navržena instalace signalizačního panelu a přenosu po stávajícím optickém kabelu na ústřední stavědlo.*

#### **Dotaz č. 3:**

Žádáme o zajištění zadavatelem organizované prohlídky místa plnění a jeho okolí, za účelem zhodnocení nákladů a rizik a zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

*Prohlídka místa plnění pro účastníky zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ se uskuteční dne 18. 11. 2020 od 10,00 hod. Sraz účastníků je před hlavním vstupem do budovy.*

*Kontaktní osoba Ing. Bc. Michal Kámen, Stavební správa západ, tel. 702 239 717, e-mail: [kamen@spravazeleznic.cz](mailto:kamen@spravazeleznic.cz).*

*Vzhledem k současné situaci a opatřením se organizované prohlídky místa plnění můžou účastnit všichni účastníci zadávacího řízení v počtu max. 1 zástupce za každého účastníka a všechny zúčastněné osoby budou mít překrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouška, respirátor, šála apod.).*

### **Sdělení zadavatele:**

*V souvislosti s výše uvedeným Dodatkem č. 1 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 3 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.*

*Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).*

*Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:*

*IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast*

*Datum: 30 / 11 / 2020 nahrazeno: **03 / 12 / 2020** Čas 09:00*

*IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek*


*Datum: 30 / 11 / 2020 nahrazeno: **03 / 12 / 2020** Čas 09:00*

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.*

*Přílohy:*

- 1) XDC\_Rekonstrukce výpravní budovy v žst\_Plzeň\_hl\_n\_oprava1.xml*
- 2) XLS\_Rekonstrukce výpravní budovy v žst\_Plzeň\_hl\_n\_oprava1.xlsx*

V Praze dne 09. 11. 2020



Ing. Karel Švejda, MBA  
ředitel odboru investičního  
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018  
Správa železnic, státní organizace