

167 25kV



ROZVODNÁ SOUSTAVA :

- 1) 3~50Hz, 22kV/IT
- 2) 1PEN~50Hz, 25kV/TN-C
- 3) 3PEN~50Hz, 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :

- 1) ZEMNĚNÍM (IT)  
2),3) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (TN-C, TN-C-S)


ZHOTOVITEL ČÁSTI


STOSMOL s.r.o.

SÍDLO: MARÁKOVA 3079/2, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM  
IČ: 286 95 097 DIČ: CZ286 95 097

ČÍSLO ZAK. ZHOTOVITELE ČÁSTI 19027

 **stosmol**

<p>OBJEDNATEL</p> <p>SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1</p> <p>STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC</p>	 <p><b>SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY</b></p>
--	--

<b>SAGASTA s.r.o.</b> SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555      DIČ: CZ045 98 555						JTSK ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MAREK AMBROŽ		VYPRACOVAL JAROSLAV HRABEC		KONTROLA ING. JIŘÍ ŠTOLBA		HIP ING. EMIL ŠPAČEK	
PODPIS <i>Ambrož</i>		PODPIS <i>Hrabec</i>		PODPIS <i>Štolba</i>		PODPIS <i>Špaček</i>	
OBSAH <b>VÝSTAVBA ODBOČKY RAJHRAD</b> SO 01-63-04 ODB. RAJHRAD, ROZVODY VN						ČÍSLO ZAKÁZKY 118 092 DOKUMENTACE DUSP MĚŘÍTKO - DATUM 07/2019 POČET FORMÁTŮ 3x A4	
NÁZEV PŘÍLOHY <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Schéma TS11</div>						ČÁST <b>D.2.3.6</b>	
						ČÍSLO PŘÍLOHY <b>3.1</b>	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.							