

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 26400/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“  
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 7**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č. 35:**

Kapitola E 1.8 - SO 10-11.2 Zabezpečení veřejných zájmů:

U pol. č. 3 ... Frézování zpevněných ploch asfaltových je uvedená výměra 11 974, ta ovšem odpovídá ploše v m<sup>2</sup>, nikoliv v m<sup>3</sup>, jak je uvedeno ve VV. Žádáme o sjednocení měrné jednotky a výměry. Bud' 11 974 m<sup>2</sup>, nebo 1 376 m<sup>3</sup>.

**Odpověď na dotaz č. 35:**

*Hodnota položky je správně v m<sup>3</sup>, tedy 1376,1 m<sup>3</sup> dle přepočtu na m<sup>3</sup>. Soupis prací byl opraven.*

Přílohy:

- 1) XDC\_Roudnice\_nad\_Labem\_200917\_oprava4.xml
- 2) XLS\_Roudnice\_nad\_Labem\_200917\_oprava4.xlsx

V Praze dne 10. 11. 2020

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)