KUŘIM
TIŠNOV
podjezd km 19,318
Se 1L
Se 2L
S
2S
nadjezd km 21,211
propustek
propustek km 22,602
nadjezd km 22,769
propustek km 23,276
podjezd km 23,449
podjezd km 23,893
pod svahem
podjezd km 24,238
propustek
podjezd km 25,115
zastávka ČEBÍN
budova zastávky
podjezd km 25,723
propustek
podjezd km 26,465
propustek
skříň kabelů zpětného vedení
NS ČEBÍN
podjezd km 27,506
podjezd km 27,773
zastávka HRADČANY
budova zastávky
podjezd km 28,187
podjezd km 29,271
1L
L
Se1S
Se2S
1
2

ÚPRAVA PROPOJEK A PŘÍPOJNÝCH LAN V HLAVNÍCH KOLEJÍCH TRATI BRNO – HAVL.BROD:

S ohledem na požadavek zdvojení přípojných lan a propojek do 1 km od trakční napájecí stanice, budou provedeny následující úpravy:

1. Budou vyměněna přípojná lana od stykových transformátorů v oblasti zdvojení za lana 2x LEI 3x14/1900 a 2x LEI 3x14/340
2. Budou vyměněna propojovací lana mezi středy stykových transformátorů v oblasti zdvojení za pásovinovou propojku LP 12x14/695.

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:

SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	22 Zabezpečovací zařízení	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Martin Kadla	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Martin Kadla	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Miroslav Šerý	KONTROLOVAL Martin Kadla
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Kuřim		STUPEŇ: DUSP+PDPS

ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN

PS 90-28-01 T.ú. Brno – Kutná Hora, úprava zpětné cesty

Schema izolace kolejiště t.ú. Kuřim – Tišnov

ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ 17xA4
DATUM:	10/2020
ČÁST DOKUM. D.1.1.1	PŘÍLOHA 0401