



POZNAMKA:

1. PRODLOUŽENÍ CHRÁNIČKY A OCHR. TRUBKY PROVEĎTE DLE ČSN EN 1594 V SOULADU S TPG 70 ZÁKONEM č. 458/2000 Sb., VYHL. č. 21/1979 Sb., VE ZNĚNÍ VYHL. č. 554/1990 Sb., VYHL. č. 85/1978 Sb., ČSN 73 3050, ČSN 03 8376 A ČSN 75 5630!
2. MONTOVAT ROZVODY PLYNU MOHOU POUZE ORGANIZACE, PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ PODNIKATELSKOU ČINNOST, MAJÍCÍ OPRAVNĚNÍ DLE USTANOVENÍ §3 VYHL. č. 21/1979 Sb., VE ZNĚNÍ VYHL. č. 554/1990 Sb.!
3. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ!

LEGENDA SÍTÍ:

- DN 1200 - 3 m
- NAVRHOVANÉ PRODLOUŽENÍ CHRÁNIČKY, DIMENZE POTRUBÍ - DÉLKA
  - NAVRHOVANÉ PRODLOUŽENÍ OCHRANNÉ TRUBKY, DIMENZE POTRUBÍ - DÉLKA
  - STÁVAJÍCÍ VYSOKOTLAKÝ PLYNOVOD NAD 40 BARŮ
  - STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA
  - STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ TRUBKA
  - SDĚLOVACÍ METALICKÝ KABEL NET4GAS, s.r.o.
  - SDĚLOVACÍ OPTICKÝ KABEL NET4GAS, s.r.o.
  - SDĚLOVACÍ KABEL DIAL TELECOM
  - KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY NET4GAS, s.r.o.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

HOS - PPZ, s.r.o.

HOS - PPZ, s.r.o.  
Grešlové Mýto 49  
671 56 Grešlové Mýto



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNATEL: SŽDC, s.o., Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA: 11 KOLEJE	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein		ŘEDITEL Ing. Jiří Molák
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ivo Hos	NAVRHL, VYPRACOVAL Ivo Hos	KONTROLOVAL Ivo Hos
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Hustopeče u Brna	
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Potrubní vedení			STUPEŇ: Přípravná dokumentace
			ZAK. ČÍSLO 15062-01-0716 MĚŘITKO 1:500 ARCH. ČÍSLO 2016110810 POČET FORMÁTŮ 2A4
Plynovody - Přehledná situace stavby křížení VTL plynovodů nad 40 barů			DATUM: 06/2016
			ČÁST D.4.6.1 PŘÍLOHA 8