

V Brně dne 21. 08. 2015

Číslo vyjádření: **15/002652**

Vaše značka: 11153/15

SUDOP Brno, s.r.o.
Hana Lysoňková
Kounicova 26
611 36 Brno

Vyřizuje: Zdeněk Sýkora

Telefon: +420533383342

E-mail: sykora@itself.cz

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 21. 08. 2017

Věc : Vyjádření ke stavbě

- **Brno hl.n.: „Rek-ce zab. zař.“ „Rek-ce výhybek pod St. 5“
„Vybudování EPZ, kolej 603“ „Vybudování EPZ, odst. nádr. B“
„Rek-ce mostů v km 142,550 a 142,552“**
- **Katastrální území: Štýřice**
- **Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa východ**

V lokalitě výše uvedené stavby se nachází podzemní optické telekomunikační trasy (některé v kopaných trasách, některé uložené v kolektorech TSB) fy. **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, (dále jen DOK-SELF).

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s předmětnou stavbou, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek :

1. Trasy DOK-SELF zakreslit a popsat v projektové dokumentaci.
2. DOK-SELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek), případná křížení a souběhy nově budovaných inž. sítí s DOK-SELF zpracovat dle ČSN 73 6005.
3. Při realizaci požadujeme :
 - a) Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu DOK-SELF kontaktovat zástupce firmy **itself s.r.o. (p. Samlík tel.: 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz)**. P. Samlík případně provede vytýčení trasy DOK-SELF a odsouhlasí řešení případných kolizí stavby s vedením DOK-SELF..
 - b) Zemní práce v ochranném pásmu DOK-SELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení, trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace.
 - c) Při případném odkrytí DOK-SELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
 - d) Dotčení DOK-SELF (křížení, souběh, apod.) provést dle ČSN 73 6005, v místech křížení uložit DOK-SELF do chrániček.
Při křížení DOK-SELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (prasknutí HDPE trubek). Lože kabelů DOK-SELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.

- e) Nad trasou DOK-SELF nebudovat objekty a zařízení, která by bránila v přístupu ke kabelům.
 - f) V případě kolize stavby s vedením DOK-SELF kontaktujte p. Samlíka.
 - g) Před záhozem místa dotčení vyzvat kontaktní osobu firmy **itself s.r.o (p. Samlík)** ke kontrole neporušenosti zařízení fy **itself s.r.o.** a k odsouhlasení prací provedených v ochranném pásmu DOK-SELF. O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku).
4. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-SELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit **Dohledovému centru itself s.r.o. – tel.: 533 383 383.**
5. Po realizaci stavby předat geodetické zaměření míst střetu nových sítí s trasou DOK-SELF. Zaměření zaslat v el. podobě na e-mail: svobodova@itself.cz .



Přílohy: přehledová situace se zákresem tras DOK-SELF v zájmové lokalitě
zaměření tras DOK-SELF ve formátu DGN