



Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

e-mail: vzmb@vzmb.cz

http://vzmb.brno.cz

FAX: +420 542 21 17 76

KB Brno město, číslo bank. účtu: 19-5142190287/0100 IČO: 62161521 DIČ: CZ62161521

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: odd. Pr, vložka 9

112711/15
DOŠLO DNE: 06. 08. 2015
23

DOKLAD č. 222.01

SUDOP Brno spol. s r.o.
Ing. Hana Lysoňková
Kounicova 26
611 36 Brno

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/TELEFON

V BRNĚ DNE

S / 828 /15

Ing. Brzoňová / 603 150 381 /brzonova@vzmb.cz

4.8.2015

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí v rámci stavby „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n.“, „Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.“, „Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., kolej 603“, „Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží B“, „Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n.“

Jako správci uličního stromořadí ve městě Brně s vydáním územního rozhodnutí na výše zmíněnou stavbu souhlasíme. V dané lokalitě se nachází stromořadí v naší správě viz. přiložené mapové podklady. V průběhu stavebních prací Vás žádáme o dodržení normy ČSN 83 9061 – **Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích**, zejména:

- **Ochrana stromu před mechanickým poškozením** – Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude v průběhu stavby obedněn do výšky alespoň 2m. Ochrané zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy
- **Ochrana kořenové zóny při navázce** – V kořenové zóně stromu nebude provedena žádná navázka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanizmy.
- **Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů** – bude dodržena minimální vzdálenost výkopů od paty kmene stromu **150 cm** Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Při poškození nebo úhynu stromů vlivem stavby investor uhradí škodu v plné výši, která bude stanovena oceněním.

Při vstupu do ostatních ploch veřejné zeleně požádejte o vyjádření příslušný ÚMČ Brno – OŽP.

S pozdravem

Ing. Jozef Kasala
ředitel

Veřejná zeleň města Brna.
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO