

Naše zn. 12656/2020-SŽDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 18. listopadu 2020

Prostřednictvím EZAK

Věc: Moravský Beroun ON - rekonstrukce

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1: V části E. 2.5 DEMOLICE pol. 1 Zásyp zeminou - nejsou obsaženy náklady na dodávku zeminy a její dopravu - žádáme o doplnění výkazu výměr.

Odpověď:

Pro zásyp se použije se zemina z E. 1.5.1 Vsakovací jímka, Díl 1 Zemní práce, pol.č.1. , popis položky číslo 1 v E. 2.5 DEMOLICE byl aktualizován, zároveň byly aktualizovány položky číslo 3,4,5 v E. 1.5.1.

Aktualizovaný soupis prací zasíláme přílohou č. 1.

Dotaz č. 2: V části E. 2.1.4 VNĚJŠÍ VYBAVENÍ BUDOV - specifikace pol. č. 6 - Dřevěná lavice - dle našeho názoru neodpovídá specifikace položky manuálu SŽ s. o. na požadované vybavení. Žádáme o upřesnění specifikace této položky.

Odpověď:

Položka soupisu prací číslo 6 Dřevění lavice (dle výkresu E. 2.14-01, výpis výrobků položka č.1) bude provedena v souladu se Směrnicí SŽ PO-20/2019-GR „Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“ ve znění změny č. 1, str. 13, bod b) specifikace Typ A. 2. Sedací nábytek do exteriéru.

Přílohou číslo 2 zasíláme uvedenou Směrnicí SŽ

Dotaz č. 3: V části E.2.10.S - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY - pol. č. 50 - Záložní zdroj elektrické energie - tato položka není projektem dostatečně specifikována, cenové rozpětí záložních zdrojů od několika tisíc po stovky tisíc Kč - žádáme o doplnění bližší specifikace této položky.

Odpověď:

Jedná se o zajištění náhradního napájení pouze v době přechodových stavů a přepojování hlavních rozvaděčů nn. Tato informace je uvedena v TZ i v poznámce k této položce. Nejedná se o trvalý nákup a instalaci záložního zdroje elektrické energie. Náhradní napájení je touto položkou myšleno použití (zápůjčka a provozní náklady-nafta) dieselagregátu o výkonu min. 30kVA (3f-400V) po dobu 50 hodin.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 25. 11. 2020 na den 27. 11. 2020.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:


„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **27. 11. 2020 do 9:00 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

- číslo 1 : Aktualizovaný soupis prací
- číslo 2 : Směrnice SŽ PO-20/2019-GŘ

V Olomouci dne 18. 11. 2020



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace