

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 14712/2017-SZDC-
SSZ-VZ

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 06.06.2017

dle rozdělovníku

Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 170:


SO 36-38-61 - doplnili jste výkaz výměr o položku č. 32 - 368313 - VÝPLŇ TECHNOLOGICKÉHO NADVÝLOMU Z PROST BET DO C16/20 (B20) - 21,423m³ (viz odpověď na dotaz č. 166), podle našeho názoru je tato položka nevhodná pro vyplňování technologického a geologického nadvýlomu ve štole, která se bude provádět s hnaným pažením a dodatečným zajištěním stříkaným betonem. Navrhujeme použít položku 281452 - INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY V PODZEMÍ. Opraví zadavatel položku dle našeho návrhu?

Odpověď:

Položka č. 32 opravena na položku 281452 - INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY V PODZEMÍ.

Přílohy:

- SO363861_sp_Z2



Ing. Lubor Hruběš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013