

Váš dopis zn. 19-024-10-513
Ze dne 18. 2. 2020
Naše zn. 17306/2020-SŽDC-GR-O23
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Lenka Žemličková Ph.D.
Telefon
Mobil +420 728 750 333
E-mail zemlickova@szdc.cz

Datum 8. června 2020

Signal Projekt s.r.o.
bohmf@signalprojekt.cz
Kopie:
zouharP@szdc.cz

Připomínky k projektové dokumentaci ve stupni DUR „ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice“

Sděluje, že k předkládané projektové dokumentaci ve stupni DUR „ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice“ má odbor pozemních staveb následující připomínky:

SO 10-16-31 ŽST Český Těšín, rekonstrukce nástupiště:

V rámci výše uvedené stavby se rekonstruuje nástupiště č. 5 v železniční stanici Český Těšín a součástí TZ tohoto SO je i popis nového orientačního systému. Výkresová část chybí, ale ve stupni DUR není potřebná, postačí výpis jednotlivých tabulí. Ale text popisující prvky orientačního systému (dále jen OS) v Technické zprávě je zcela špatně – pravděpodobně je to zkopírované z jiné stavby, protože se hovoří o zastávce.

Vzhledem k tomu, že v celé ŽST Český Těšín je stávající OS ještě „postaru“, ne podle současně platného Grafického manuálu (dále jen GM), není možné ani na novém nástupišti postupovat podle Směrnice č. 118 a GM!!! OS musí být v celé stanici jednotný. Podle těchto předpisů by se musel změnit OS a IS všude, tzn. v budově, v podchodu a na ostatních 4 nástupištech. To určitě není předmětem této stavby.

Nový návrh OS umístěný na nástupišti č. 5 bude obsahovat tyto prvky:

- tabule s názvem stanice dle TNŽ 73 6390 - upozorňujeme, že dle SR 70 je v této stanici dvojjazyčný nápis česko-polský.
- tabulkou se zákazem kouření u přístupu na začátku nástupiště,
- na konci nástupiště u služebních schůdků bude tabulka Průchod zakázán,
- na počátku nástupiště bude tabulka se slovním označením nástupiště ve stejné vizuální podobě jako na ostatních nástupištech ve stanici.

Vzhledem k tomu, že přístup na toto nástupiště bude pouze z ulice, ne z centrálního přístupu ke všem ostatním nástupišťům, bude OS obsahovat ještě další směrové tabulky k nástupišti č. 5 vhodně umístěné - vedle vstupních dveří do VB, na začátku přístupového chodníku z ulice k nástupišti a ve vstupní hale bude plánek stanice.

Ing. Stanislav Bytnar

Ředitel odboru pozemních staveb