

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-M.

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, Fax: +420558628209, ost51@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Signal Projekt s.r.o.
Vídeňská 55
639 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR951/001648/2020	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0013702/2020	DATUM 30.03.2020
VYŘIZUJE Ing. Pánková Dana	TELEFON 956 951 212	GSM FAX	E-MAIL Dana.Pankova@lesycr.cz

ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmárovice
- vyjádření správce toku k dokumentaci pro územní řízení

Týká se: PP Renštoku, ř.km 0,140 (IDVT 10211624, čhp 4-21-06-0540-0-00)
PP Renštoku, ř.km 0,400 (IDVT 10216574, čhp 4-21-06-0540-0-00)

Žadatel předložil správci toku část projektové dokumentace „ETCS Mosty u Jablunkova“ v k.ú. Mosty u Jablunkova investora akce SŽDC, s.o. V rámci stavby bude na území k.ú. Mosty u Jablunkova vybudován stožár pro vysílače signálu GSM-R pozn. RRH BTS 377. U stožáru bude umístěn technologický domek pro vnitřní technologii a bude položena nová kabelizace. V k.ú. Mosty u Jablunkova bude provedena výměna stávající napájecí kabelizace v délce cca 0,74 km, pokládka sdělovací kabelizace bude malého rozsahu v blízkosti vysílače a vybudována provizorní komunikace. Pokládkou nové kabelizace dojde ke křížení výše uvedených vodních toků. Stavbou nebudou v k.ú. Mosty u Jablunkova dotčeny pozemky ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p.

Lesy České republiky s.p., Správa toků-oblast povodí Odry jako správce výše uvedených drobných vodních toků **souhlasí** se stavbou za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Pokládka nové kabelizace bude provedena na stávajícím drážním tělese. Nebude dotčeno koryto vodního toku.
2. Případné kácení dřevin z břehového porostu bude před zahájením stavebních prací projednáno se správcem toku Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry.
3. Veškerý materiál, uložený na břehu, nebo napadaný do koryta vodního toku (v souvislosti se stavbou) bude beze zbytku odstraněn.
4. Po dokončení stavby požadujeme na vyzvání investora protokolární předání toku.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí ST-oblast povodí Odry