část B1 | část B2

část B2

Řez 1 B-2.NP

Řez 1 B-2.NP

B.N2.13 B.N2.12 B.N2.15 B.N2.14 B.N2.11 B.N2.10 B.N2.09 B.N2.08 B.N2.06 B.N2.04 B.N2.05 B.N2.03 B.N2.02 B.N2.01 B.N2.19C B.N2.16 B.N2.19B B.N2.17 B.N2.19A B.N2.18 B.N2.20 B.N2.21 B.N2.22 B.N2.23 B.N2.24 B.N2.25 B.N2.26 B.N2.27 B.N2.28 B.N2.29 B.N2.30 B.N2.31 B.N2.32 B.N2.33 B.N2.34 B.N2.35 B.N2.36 B.N2.37 B.N2.38 B.N2.39 B.N2.40 B.N2.41 B.N2.42

Zař.č.B2.01.1
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
Qchl=3,6kW
SH 2900

Zař.č.B2.01.1
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
Qchl=2,1kW
SH 2900

Zař.č.B2.01.1
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
Qchl=2,1kW
SH 2900

Zař.č.B2.01.1
2x NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
Qchl=2x 2,2kW
SH 2900

Zař.č.B2.01.1
2x NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
Qchl=2x 2,2kW
SH 2200

Zař.č.B0.03.2
Zař.č.B0.06.1
Zař.č.B1.04.1
Zař.č.B0.03.1
Zař.č.B2.01.1
Zař.č.B0.06.2
12 x 22mm

Zař.č.B1.03.1
6.4 x 12.7mm
Zař.č.B0.05.2
10 x 18mm – soupačka
Zař.č.B0.02.1
Zař.č.B1.03.2
Zař.č.B0.05.1

6.4 x 12.7mm
9.5 x 15.9mm
9.5 x 19.1mm
2100
Vedeno pod podhledem
Rozdělovač
KABELOVÝ OVLADAČ NA STĚNĚ
Potrubí vedeno v drážce ve zdi pod stropem
Potrubí vedeno po zemi
ZTI - zahrnání ventil nestáhnoucí ventil osazený v zamykatelné nice
Zař.č.B0.05.2
10 x 18mm – vodorovná trasa
Zař.č.B0.05.2–KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
DODÁVKA NÁJEMCE
80kg
Zař.č.B0.05.1–KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
WxHxD=900x1345x320mm
Nc=3kW, 400V, 150kg
Zař.č.B0.02.1–KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
WxHxD=900x1345x320mm
Nc=3kW, 400V, 150kg
Zař.č.B1.03.1–KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
Nc=0,9kW, 230V, 56kg
Zař.č.B1.03.2–KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
Nc=0,9kW, 230V, 56kg
Zař.č.B0.01.1–KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
WxHxD=900x1345x320mm
Nc=3kW, 400V, 150kg
Zař.č.B0.08.1–KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
WxHxD=900x1345x320mm
Nc=3kW, 400V, 150kg
Zař.č.B1.01.1–KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
WxHxD=940x1430x320mm
Nc=6,1kW, 400V, 200kg
Zař.č.B1.05.1
9.5 x 22.2mm
Zař.č.B0.07.1
9.5 x 15.9mm



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	OZN. PODLE OŘ PLZEŇ	ÚČEL MÍSTNOSTI (PROSTORU)	PLOCHA [m²]: PODLAHOVÁ	OSTATNÍ
B.N2.01	1P146	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	24,81	
B.N2.02	1P147	VÝTAH	-	
	1P148	CHODBA (PŘED VÝTAHEM)	-	
B.N2.03	1P145	SKLAD	4,96	
B.N2.04	1P133	CHODBA	39,79	
B.N2.05	1P144	ÚKLIDOVÁ KOMORKA	11,31	
B.N2.06	1P143	MÍSTNOST PRO PŘEDHOSTA OSOB. O.	28,85	
B.N2.07	1P141	NEOBSAZENO	-	
B.N2.08	1P142	KANCELÁŘ - OPS	14,18	
B.N2.09	1P141	KANCELÁŘ - OPS	14,20	
B.N2.10	1P139	KANCELÁŘ - OPS	15,93	
B.N2.11	1P138	KANCELÁŘ - KOMANDANT	24,05	
B.N2.12	1P136	UMÝVÁRNA ŽENY	8,85	
B.N2.13	1P137	WC ŽENY	9,05	
B.N2.14	1P135	UMÝVÁRNA MUŽI	7,68	
B.N2.15	1P135	WC MUŽI A ŽENY	7,60	
B.N2.16	1P131	ŠATNA ŽENY	40,27	
B.N2.17	1P128	DENNÍ MÍSTNOST SVČ	29,54	
B.N2.18	1P127	ŠATNA MUŽI	41,95	
B.N2.19A	1P122	CHODBA	43,48	
B.N2.19B	1P123	SKLAD	5,37	
B.N2.19C	1P132	ELEKTROINSTALACE	2,37	
B.N2.20	1P125	UMÝVÁRNA MUŽI	7,84	
B.N2.21	1P126	WC MUŽI	8,88	
B.N2.22	1P123	UMÝVÁRNA ŽENY	8,87	
B.N2.23	1P124	WC ŽENY	9,42	
B.N2.24	1P104	CHODBA	34,32	
B.N2.25	1P106	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.26	1P108	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.27	1P107	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.28	1P108	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.29	1P109	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.30	1P111	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.31	1P112	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.32	1P113	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.33	1P114	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.34	1P115	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.35	1P116	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.36	1P117	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.37	1P118	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.38	1P121	NOCLEŽNA - 1 LŮŽKO	5,20	
B.N2.39	1P120	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	4,82	
B.N2.40	1P100	VÝTAH	-	
	1P102	CHODBA (PŘED VÝTAHEM)	-	
B.N2.41	1P101	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	24,77	
B.N2.42	x	TERASA	-	179,04

LEGENDA:

- PODSTROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
- ZAŘÍZENÍ DODÁVKA NÁJEMCE
- VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
- KABELOVÝ OVLADAČ NA STĚNĚ, UMÍSTĚNÍ PO DOHODĚ S UŽIVATELEM / ARCHITEKTEM
- REVIZNÍ OTVOR / PŘÍSTUP
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA

dodávka investora / dodávka zajišťuje: KOMERČNÍ PROSTORY
ŘEŠENO DLE "KONCEPCE PŘI NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI OSOBNÍCH NÁRAŽÍ" (PŘÍPRAVENOST TYPU B)
CHL ŘEŠENA SAMOSTATNOU PD V REŽII NÁJEMCE

POZNÁMKY:
DPS NENAHRAZUJE MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.
PŘED MONTÁŽÍ VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ.

SCHÉMA BUDOVY



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Rozpočet, úprava zař.č. B0.05.2 - venkovní jednotka	23.11.2020
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: účastníci společnosti "SP+SEU_Plzeň hl. n."
SUDOP PRAHA SUDOP EU

Správce:
SUDOP PRAHA
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 257 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: JAROSLAV SOUMAR
Garant profese: DAVID CÍGLER, DIPL. TECH.

Zpracovatel části:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 223 236
e-mail: info@atelier-soukup.cz

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ONDŘEJ KOŠINA	ING. ONDŘEJ KOŠINA	ING. ONDŘEJ KOŠINA	ING. ONDŘEJ KOŠINA

Název akce:
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PLZEŇ HL. N.

Část:
SO 201 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB

Název přílohy:
PŮDORYS 2.NP + ŘEZ - ČÁST B - CHL

Číslo zakázky: 18-144.230
Projektový stupeň: PDPS
Datum: 07/2020
Číslo části: D.2.2.1.7
Měřítko: 1:50
Počet formátů: 18x A4
Číslo přílohy: 8

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ZÁKAZ JEHO ČÁSTI NEBO ÚPLNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ, REPRODUKOVÁNÍ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.