

**Prostřednictvím EZAK**

Naše zn. 13137/2020-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325  
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 25. listopadu 2020

**Věc: Opava západ ON – revitalizace**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

**Dotaz č. 25:**

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci pro SO 01–700 VZT jsme zjistili, že v soupisu prací chybí zařízení, která jsou uvedena v projektové dokumentaci. Jedná se o tyto zařízení:

- Zařízení č. 4 - Větrání kanceláří v 1.NP
- Zařízení č. 5 - Chlazení kanceláří v 1.NP
- Zařízení č. 7 - Odsávání výfukových plynů v myčce
- Zařízení č. 10 - Větrání garáže motocyklů
- Zařízení č. 16 - Větrání zázemí
- Zařízení č. 16A-Zdroj chladu pro větrací jednotku zázemí
- Zařízení č. 18 - Chlazení kanceláří v 2.NP
- Zařízení č. 23 - Větrání archivu v 1.PP
- Zařízení č. 23A-Zdroj chladu pro větrací jednotku archivu
- Zařízení č. 24 - Větrání prostorů v 1.PP
- Zařízení č. 24A-Zdroj chladu pro větrací jednotku prostorů v 1.PP
- Zařízení č. 25 - Chlazení technické místnosti v 1.PP
- Zařízení č. 26 - Větrání zázemí v 1.PP
- Zařízení č. 27 - Větrání skladů v 1.PP
- Zařízení č. D1-Větrání pokladny v 1.NP
- Zařízení č. D4-Chlazení pokladny ČD v 1.NP
- Zařízení č. P1-Větrání prostorů pošty v 1.NP
- Zařízení č. P2-Chlazení prostorů pošty v 1.NP

Zařízení jsou dále uvedena i v technické zprávě, ale v soupisu prací už nikoliv.  
Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou opravu podkladů.

**Odpověď:**

Zadavatel upřesňuje nesoulad mezi projektovou dokumentací (technickou zprávou, výkresy a tabulkou zařízení vzduchotechniky) následovně:

Předmětem díla budou pouze zařízení v 1.NP a 2.NP, zařízení v 1. PP NEBUDE součástí díla. U zařízení umístěného v 1.NP a 2.NP vždy uvádíme název Dílu a čísla položek z aktualizovaného soupisu prací, u zařízení v 1.PP uvádíme poznámku nebude součástí díla.

- Zařízení č. 4 - Větrání kanceláří v 1.NP – D4 položka číslo 318 až 341
- Zařízení č. 5 - Chlazení kanceláří v 1.NP – D5 položka číslo 342 až 352
- Zařízení č. 7 - Odsávání výfukových plynů v myčce – D7 položka číslo 353 až 367
- Zařízení č. 10 - Větrání garáže motocyklů – D12 položka číslo 368 až 373
- Zařízení č. 16 - Větrání zázemí – D17 položka číslo 374 až 395
- Zařízení č. 16A-Zdroj chladu pro větrací jednotku zázemí - D18 položka číslo 396 až 400
- Zařízení č. 18 - Chlazení kanceláří v 2.NP – D20 položka číslo 401 až 411
- Zařízení č. 23 - Větrání archivu v 1.PP – NEBUDE součástí díla
- Zařízení č. 23A-Zdroj chladu pro větrací jednotku archivu - NEBUDE součástí díla
- Zařízení č. 24 - Větrání prostorů v 1.PP - NEBUDE součástí díla
- Zařízení č. 24A-Zdroj chladu pro větrací jednotku prostorů v 1.PP - NEBUDE součástí díla

- Zařízení č. 25 - Chlazení technické místnosti v 1.PP - NEBUDE součástí díla
- Zařízení č. 26 - Větrání zázemí v 1.PP - NEBUDE součástí díla
- Zařízení č. 27 - Větrání skladů v 1.PP - NEBUDE součástí díla
- Zařízení č. D1-Větrání pokladny v 1.NP - D31 položka číslo 412 až 430
- Zařízení č. D4-Chlazení pokladny ČD v 1.NP - D34 položka číslo 431 až 437
- Zařízení č. P1-Větrání prostorů pošty v 1.NP - D36 položka číslo 441 až 471
- Zařízení č. P2-Chlazení prostorů pošty v 1.NP - D37 položka číslo 472 až 481

Upřesnění zda dané zařízení bude nebo nebude součástí díla zároveň uvádíme v aktualizované příložené Technické zprávě pro část VZDUCHOTECHNIKA.

Dále zasíláme aktualizovanou tabulku číslo 702 – TABULKA ZAŘÍZENÍ, ve které jsou uvedena pouze ta zařízení, která budou součástí díla, tedy bez zařízení číslo 23,23A,24,24A,25,26,27.

Půdorys 1.PP výkres číslo OPAVA\_ZAPAD\_PD\_VZT\_703-Pudorys\_1PP není aktualizován.

#### **Dotaz č. 26:**

V zadavateli poskytnuté dokumentaci u SO 01 - Výpravní budova 502 ÚT komerce jsme nenašli v soupisu prací odkouření kotlů, expanzomaty a trojcestné směšovací ventily s pohonem.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění.

#### **Odpověď:**

Přílohou zasíláme aktualizovaný soupis prací pro 502 ÚT komerce doplněný o položky číslo 98 až 110.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 3. 12. 2020 na den **10. 12. 2020**.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **10. 12. 2020 do 9:00 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

#### **Příloha:**

- Příloha číslo 1 – aktualizovaný soupis prací
- Příloha číslo 2 – aktualizace OPAVA\_ZAPAD\_PD\_VZT\_701-Technicka\_zprava
- Příloha číslo 3 – aktualizace OPAVA\_ZAPAD\_PD\_VZT\_702-Tabulka\_zarizeni

V Olomouci dne 25. 11. 2020

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace