

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 13643/2020-SŽDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/3
Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš
Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz
Datum 1. prosince 2020

Věc: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín“ - přípravné práce
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 20:

Dotaz se týká odpovědí na dotazy ve „Vysvětlení, změna, doplnění ZD Čebín příp. práce DI 2“, součástí kterého je tabulka „PŘEHLED PRACÍ PROVÁDĚNÝCH V PLÁNOVANÝCH VÝLUKÁCH V 01/2021“ (dále tabulka Přehled).

1. V tabulce Přehled neodpovídá dne 9. 1. v Žst. Ostrov nad Oslavou v KM 77,321 u výhybky č. 6 množství montovaných lan LJI 2x20/120 technické dokumentaci - konkrétně tabulce výhybek „Příloha TZ č. 1.pdf“, ve které je uveden 1 ks. Prosíme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Bylo z 9. 1. 2021 vyškrtáno, správně je 16.1.2021. Bylo v Přehledu opraveno.

2. V tabulce Přehled jsou lana u výhybky č. 5 v Žst. Ostrov nad Oslavou v KM 77,321 vyměňovány dvakrát a to dne 9.1. a opětovně 16.1. Chápeme správně, že se jedná o další možný alternativní termín výměny propojek u výhybky č. 5 v Žst. Ostrov nad Oslavou?

Odpověď:

Ne, je špatně uvedeno, správný termín výhybky č.5 je 17.1.2021. Bylo v Přehledu opraveno.

3. V tabulce Přehled jsou lana u výhybky č. 6 v Žst. Ostrov nad Oslavou v KM 77,321 vyměňovány dvakrát a to dne 10.1. a opětovně 17.1. Chápeme správně, že se jedná o další možný alternativní termín výměny propojek u výhybky č. 6 v Žst. Ostrov nad Oslavou?

Odpověď:

Ne, je špatně uvedeno, správný termín výhybky č.6 je 16.1.2021. Bylo v přehledu opraveno.

4. V tabulce Přehled v celkovém součtu propojek na dny 9.1. a 10.1. neodpovídá počet propojek LJI 2x20/120 uvedenému množství 8 ks ale množství 13 ks (po odečtu 1 ks uvedeného navíc u výhybky č. 6 odpovídá 12 ks propojek LJI 2x20/120). Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Byly vyškrtuty výhybky č.5 a 6 a množství bylo opraveno. Bylo v přehledu opraveno.

Dotaz č. 21:

Pro vyloučení všech pochybností (i z důvodu tabulky Přehled) prosíme zadavatele o uvedení tabulek pro PS 90-28-01 a SO 90-17-01 s kompletním výčtem jednotlivých typů lan a propojek a jejich množství, které je vyžadováno dle zadavatele. Pro přehled přikládáme tabulky zjistitelných typů lan a množství dle zadávací dokumentace.

Pro PS 90-28-01

LEI 3x14/340	KUS	144
LEI 3x14/190	KUS	144
LP 12x14/695	KUS	40
LEI 3x14/240	KUS	18
LEI 3x14/420	KUS	18
LJI 2x20/330	KUS	18
LBI 20/290	KUS	17
LGI 2+1x20/240	KUS	1
LGI 2+1x20/420	KUS	1
LBI 14/190	KUS	6
LHI 2x20/10000	KUS	8
LHI 4x20/750	KUS	1
LMI 3x14/290	KUS	2
LHI 2x14/750	KUS	18

Pro SO 90-17-01

LJI 2x20/70	KUS	315
LJI 2x20/120	KUS	56

Odpověď:

Počty kusů v SO 90-17-01 souhlasí.

U PS 90-28-01 byl proveden celkový přepoččet propojek a výsledné množství je následující: (zvýrazněny jsou položky, které se liší od výše uvedené tabulky v dotazu)

LEI 3x14/340	KUS	132
LEI 3x14/190	KUS	132
LP 12x14/695	KUS	40
LEI 3x14/240	KUS	36
LEI 3x14/420	KUS	36
LJI 2x20/330	KUS	17
LBI 20/290	KUS	17
LGI 2+1x20/240	KUS	1
LGI 2+1x20/420	KUS	1
LBI 14/190	KUS	6
LHI 2x20/10000	KUS	8
LHI 4x20/750	KUS	1
LMI 3x14/290	KUS	4
LHI 2x14/750	KUS	18
LJI 20/70	KUS	2
LJI 2x20/120	KUS	2

V návaznosti na tuto tabulku byl opraven soupis prací, jehož oprava je přiložena.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

01 Práce_vyluky_LEDEN_2021_oprava_30112020
20047-Čebín_soutez leden_30 11 2020
D.1.1.1_PS 90-28-01_b

V Olomouci dne 1.12. 2020



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace