



Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 25. 8. 2020
Naše č. j.: HSHMP 52451/2020
Spis. Zn.: S-HSHMP 52451/2020/05027
Vyřizuje: Ing. Kateřina Kočová
Tel.: 233 087 753
E-mail: katerina.kocova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 17. 9. 2020

monom works s.r.o.
U Průhonu 467/26
170 00 Praha 7

IČ: 01483951

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu v užívání stavby na akci „Infocentrum – Správa železnic, změna interiéru prostoru obchodní jednotky F1066G ve 2. PP v Odbavovací hale na Hlavním nádraží v Praze“, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Na základě žádosti společnosti monom works s.r.o., se sídlem U Průhonu 467/26, 170 00 Praha 7, IČ: 01483951, která na základě předložené plné moci ze dne 28. 8. 2020 zastupuje stavebníka Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město, IČ: 70994234, doručené dne 25. 8. 2020, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu v užívání stavby na akci „Infocentrum – Správa železnic, změna interiéru prostoru obchodní jednotky F1066G ve 2. PP v Odbavovací hale na Hlavním nádraží v Praze“, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2 – Nové Město.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou projektovou dokumentací pro změnu v užívání stavby na akci „Infocentrum – Správa železnic, změna interiéru prostoru obchodní jednotky F1066G ve 2. PP v Odbavovací hale na Hlavním nádraží v Praze“, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2 – Nové Město

se souhlasí.

Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci zpracovali monom works s.r.o., se sídlem U Průhonu 467/26, 170 00 Praha 7, IČ: 01483951, v červenci 2020, číslo zakázky mw0121.

HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy interiéru obchodní jednotky F1066G ve 2. PP odbavovací haly Hlavního nádraží, která dosud byla využívána jako prodejna kufrů. Řešený prostor bude napojen na domovní rozvody kanalizace, vody a elektro. Pro přístup se budou využívat stávající objektové komunikace a společné prostory. Nově bude prostor využíván jako infocentrum pro veřejnost o právě probíhajících změnách, stavebních a atd. Správy železnic. V řešených prostorech budou provedeny stavební úpravy podlah, rozvodů a pozic prvků chlazení, topení, elektroinstalace, větrání a interiérové úpravy. Infocentrum bude vybaveno vestavěnými nábytkovými stěnami s kuchyňkou, šatní skříní, skladem, stěnou s dotykovými panely a se sezením v nice, dále stolem se 2 židlemi a projektorem pro nástěnnou projekci.

Prostor infocentra je napojen na centrální vzduchotechniku budovy. Přívod i odvod vzduchu je realizován z prostoru užitné plochy, množství vzduchu se nemění. Rozvody VZT jsou stávající, budou vyčištěny a měřením bude ověřena kapacita napojovacích bodů. V jednotce je uvažováno s 6 osobami ve stejný čas (nárazově v době konference 20 osob), množství přiváděného vzduchu je stanoveno na 50 m³/hod/os, tzn. celkem 1000 m³/hod. Pro úpravu teploty vnitřního vzduchu budou instalovány dvě nové vnitřní jednotky FCU a to výměnou za dvě stávající. Tepelný komfort jednotky doplňují dvě dveřní vzduchové clony. Jednotka bude osvětlena uměle prostřednictvím

stropních LED svítidel (500 lx). Součástí projektové dokumentace je Návrh umělého osvětlení včetně protokolu o provedených výpočtech, který vypracoval Karel Sommer, Žižkova 278, 282 01 Český Brod, v srpnu 2020.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace vyhovuje zásadním požadavkům předpisů o ochraně veřejného zdraví, HSHMP s předloženou dokumentací souhlasí.


Mgr. Petra Lisa Krivánková
vedoucí oddělení hygieny práce



Příloha: dokumentace

Rozdělovník

1. adresát
2. HSHMP – oddělení hygieny práce – pobočka Centrum