

Prívodka pro připojení  
mob. dieselagregátu  
3P+PEN/32A, 415V, 6h, IP44  
(umístěna zbozku RO)


#### POZNÁMKA:

- Rozváděč bude obsahovat PLC řídicí jednotku (např. Teco, Siemens, ...), která bude zajišťovat ovládání i diagnostiku osvětlení a komunikaci do systému DDTS ŽDC.
- Zapojení řídicí (ovládací) části rozváděče bude součástí realizační dokumentace jeho výrobce.
- V rozváděči bude ponechána prostorová rezerva (cca 3 moduly) pro doplnění převodníku z M-Bus na Ethernet pro potřeby DDTS ŽDC – součást jiného SO této stavby.



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
--	---	---

OBJEDNATEL:	 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Voldán	VYPRACOVAL Tomáš Voldán	KONTROLOVAL Ing. Jan Slivka	
KRAJ: Olomoucký	POVĚŘENÝ MŮ: Hanušovice; Lipová-lázně/ k.ú. Hanušovice; k.ú. Dolní Lipová		STUPEŇ: DSP	
Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick SO 15 Potůčnick, úprava kabelových rozvodů a osvětlení			ZAK. ČÍSLO 002-2019	
			MĚŘÍTKO -	POČET FORMÁTŮ 4 x A4
			DATUM: 11/2019	
			ČÁST DOKUM. E.3.6	
Rozváděč RO				