


VÝVOD PRO SVOD HRKOMOSVODU :  
PÁSEK VYTAHNOUIT NAD TERÉN,PONECHAT REZERVOU 2,0 M PRO PŘIPOJENÍ SVODU  
ZEMNÍČ SOUSTAVA : ZAKLADOVÝ ZEMNÍČ  
ZEMNÍ ODPOR : MAX 10 OHMŮ



		ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA



**EXPROJEKT s.r.o.**  
Heršpická 758/13  
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000  
E-mail: info@exprojekt.cz  
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jaroslav Šmíd	VYPRACOVAL Anna Krakovská	KONTROLOVAL Anna Krakovská
KRAJ:	Olomoucký	POVĚŘENÝ MŮJ: Hanušovice; Lipová-lázně/ k.ú. Hanušovice; k.ú. Dolní Lipová	STUPEŇ: DSP
Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick SO 13 Potůčnick, přístešek pro cestující			
		ZAK. ČÍSLO 002-2019	POČET FORMÁTŮ 2 x A4
		MĚŘITKO 1:50	DATUM: 11/2019
Půdorys základů-uzemnění			ČÁST DOKUM. E
			PŘÍLOHA 7