


KABELY DO 1 kV V ZEMI ČSN 33 2000-5-52

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ČSN 73 6005

TERÉN, VJEZD VOZIDEL DO 3,5 t;
NÁSTUPIŠTĚ BEZ DESEK (DLAŽBY)


V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH
ULOŽENÍ DO PROSÁTÉ ZEMINY
KRYTÍ FÓLIÍ Š=330 mm




ŠÍŘKA RÝHY	MAX. POČET KABELŮ	FÓLIE
350	1	1
500	3	2
650	5	2

VOZOVKA, KRAJNICE


V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH
PROTLAK



KŘÍŽENÍ KABELU NN




OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU KABELOVÝM ŽLABEM



CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ DLÁŽDĚNÉ (NEBO S DESKAMI)


V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH
ULOŽENÍ NA DNO VÝKOPU
KRYTÍ FÓLIÍ Š=330 mm



ŠÍŘKA RÝHY	MAX. POČET KABELŮ	FÓLIE
350	1	1
500	2	2
650	3	2

TERÉN, VJEZD VOZIDEL DO 3,5 t;
NÁSTUPIŠTĚ BEZ DESEK (DLAŽBY)

V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH, ZEMNÍCÍ PÁSEK NA DNĚ
ULOŽENÍ DO PROSÁTÉ ZEMINY
KRYTÍ FÓLIÍ Š=330 mm



ŠÍŘKA RÝHY	MAX. POČET KABELŮ	FÓLIE
350	1	1
500	3	2
650	5	2



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno		
	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85		

OBJEDNATEL:		 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Voldán	VYPRACOVAL Tomáš Voldán
KRAJ: Olomoucký		POVĚŘENÝ MŮ: Hanušovice; Lipová-lázně/ k.ú. Hanušovice; k.ú. Dolní Lipová	
Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick SO 25 Lipová Lázně zast., úprava kabelových rozvodů a osvětlení		STUPEŇ: DSP	
		ZAK. ČÍSLO 002-2019	
		MĚŘÍTKO -	POČET FORMÁTŮ 2 x A4
Vzorové řezy uložení kabelu		DATUM: 11/2019	
		ČÁST DOKUM. E.3.6	PŘÍLOHA 08