


#### POZNÁMKA:

- Rozváděč bude obsahovat PLC řídící jednotku (např. Teco, Siemens, ...), která bude zajišťovat ovládání i diagnostiku osvětlení a komunikaci do systému DOTS ŽDC.
- Zapojení řídící (ovládací) části rozváděče bude součástí realizační dokumentace jeho výrobce.
- V rozváděči budou doplněny cca 3 moduly – převodník z M-Bus na Ethernet pro potřeby DOTS ŽDC – součást jiného SO této stavby.



			ČÍSLO SOUPRAVY:
			PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	EXPROJEKT s.r.o.		tel. : +420 533 312 000
	Heršpická 758/13		E-mail: info@exprojekt.cz
	619 00 Brno		ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Voldán	VYPRACOVAL Tomáš Voldán	KONTROLOVAL Ing. Jan Slivka	
KRAJ: Olomoucký		POVĚŘENÝ MŮ: Hanušovice; Lipová-lázně/ k.ú. Hanušovice; k.ú. Dolní Lipová		STUPEŇ: DSP	
Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick SO 25 Lipová Lázně zast., úprava kabelových rozvodů a osvětlení				ZAK. ČÍSLO 002-2019	
				MĚŘÍTKO -	POČET FORMÁTŮ 3 x A4
				DATUM: 11/2019	
				ČÁST DOKUM. E.3.6	
Rozváděč RO					