



Hanušovice Jindřichov na Moravě



střešní krytina s protisněhovými zbranami


OCHRANNÁ PÁSKA:

- LPZ 0A PŘÍMÝ ÚDER/PUNÝ BLESKOVÝ PROUD
 - LPZ 0B ŽÁDNÝ PŘÍMÝ ÚDER, ČÁSTEČNÝ BLESK NEBO INDUKOVANÝ PROUD
 - LPZ 1 ŽÁDNÝ PŘÍMÝ ÚDER, OMEZENÝ BLESK NEBO INDUKOVANÝ PROUD
- CHRANĚNÝ PROSTOR UVNITŘ LPZ1 MUSÍ BRÁT ZŘETEL NA DOSTATEČNOU VZDALENOST S

střešní krytina mdrná z poplístovného plechu imitující
pdlenu lóšku s protisněhovými zbranami

- JÍMACÍ SOUSTAVA : METODA OCHRANĚNÉHO ÚHLU A VALČÍ SE KOULE
- TRÍDA LPS : III
- ZEMNÍCI SOUSTAVA : ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ TYPU B
- ZEMNÍ ODPOR : MAX 10 OHMŮ


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXPROJEKT

EXPROJEKT s.r.o.
Herspická 756/13
619 00 Brno

tel.: +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:		 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ. Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO	VYPRACOVAL
Ing. Jaroslav Šnidl		Anna Krakovská	Anna Krakovská
KRAJ: Olomoucký		POVĚŘENÝ MŮ: Hanušovice; Lipová-lázně; k.ú. Hanušovice; k.ú. Dolní Lipová	STUPEŇ: DSP
Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick SO 13 Potůčnick, přístřešek pro cestující		ZAK. ČÍSLO 002-2019	KONTROLOVAL Anna Krakovská
		MĚŘÍTKO 1:50	POČET FORMÁTŮ 3 x A4
		DATUM: 11/2019	
Půdorys střešy-hromosvod		ČÁST DOKUM. E	PŘÍLOHA 8