

Specifikace stožárů a svítidel:

Stožáry sklopné, tř. ochrany II, výška 5,5m,

LED svítidlo, tř. ochrany II, pro montáž na výložník

LED svítidlo "antivandal" do přístřešku pro cestující + ochranný koš

#### POZNÁMKA:

– Na základě nové žádosti o navýšení rezervovaného příkonu bude stávající fakturační jistič 3x16A navýšen na hodnotu 3x25A.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3, NPE, AC, 50Hz, 230/400V / TN-C-S


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM – ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje, čl. 411.4 síť TN
- ochrana izolací (sklopné osvětlovací stožáry včetně svorkovnic a svítidel)



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	EXPROJEKT s.r.o.		tel. : +420 533 312 000
	Heršpická 758/13		E-mail: info@exprojekt.cz
	619 00 Brno		ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	 <div>Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div>				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Voldán	VYPRACOVAL Tomáš Voldán	KONTROLOVAL Ing. Jan Slivka	
KRAJ: Olomoucký	POVĚŘENÝ MŮ: Hanušovice; Lipová-lázně/ k.ú. Hanušovice; k.ú. Dolní Lipová			STUPEŇ: DSP	
Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčník SO 25 Lipová Lázně zast., úprava kabelových rozvodů a osvětlení				ZAK. ČÍSLO 002-2019	
				MĚŘÍTKO -	POČET FORMÁTŮ 3 x A4
				DATUM: 11/2019	
Přehledové schéma rozvodů NN				ČÁST DOKUM. E.3.6	PŘÍLOHA 03