

[illegible]


****)** z/ž 25mm² (ohobný)

- Elektrická přípojka zůstává realizována jako 1-fázová, nevyužitě žíly přírodního napájecího kabelu budou ukončeny na svorkách.
- Úprava zapojení skříně RJ spočívá ve změně přírodní sítě z TN-C na TN-S a s tím související výměně stávající přepětové ochrany za novou se zapojením 1+N včetně výměny jí předřazeného pojistkového odpínače za typ 1+N. Navíc z důvodu dodržení selektivity jištění bude stávající jistič 25B/1N na vývodu do reléového domku RD vyměněn za jistič 16B/1N.
- Z důvodu dodržení selektivity jištění budou v rozváděči reléového domku vyměněny rovněž stávající jističe 16B/1 za jističe 13B/1 (mělo by se jednat o 3 ks – jističe LS111, LS101 a LS121).



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
---	---	--

OBJEDNATEL:	 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Voldán	VYPRACOVAL Tomáš Voldán	Kontroloval Ing. Jan Slivka	
KRAJ: Olomoucký	POVĚŘENÝ MŮ: Hanušovice; Lipová-lázně/ k.ú. Hanušovice; k.ú. Dolní Lipová		STUPEŇ: DSP	
Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick SO 15 Potůčnick, úprava kabelových rozvodů a osvětlení			ZAK. ČÍSLO 002-2019	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 3 x A4
			DATUM: 11/2019	
Úprava zapojení skříně RJ pro PZS v km 3,340			ČÁST DOKUM. E.3.6	PŘÍLOHA 07