


Lipová lázně  
Jeseník



střešní krytina s protisněhovými zbranami


OCHRANNÁ PÁSKA:

- LPZ 0A PŘÍMÝ ÚDERPUNÝ BLESKOVÝ PROUD
- LPZ 0B ŽÁDNÝ PŘÍMÝ ÚDER, ČÁSTEČNÝ BLESK NEBO INDUKOVANÝ PROUD
- LPZ 1 ŽÁDNÝ PŘÍMÝ ÚDER, OMEZENÝ BLESK NEBO INDUKOVANÝ PROUD
- CHRAŇENÝ PROSTOR UVNITŘ LPZ1 MUSÍ BRÁT ZŘETEL NA DOSTATEČNOU VZDÁLENOST S

střešní krytina mdrná z poplaskovaného plechu imitující  
pálenou tašku s protisněhovými zbranami


JÍMACÍ SOUSTAVA : METODA OCHRANNÉHO ÚHLU A VALCI SE KOULE  
TŘÍDA LPS : III  
ZEMNÍCI SOUSTAVA : ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ TYPU B  
ZEMNÍ ODPOR : MAX 10 OHMŮ

		ČÍSLO SOUPRAVY:
	PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA



**EXPROJEKT s.r.o.**  
Herspická 756/13  
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000  
E-mail: info@exprojekt.cz  
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:		 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ. Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO	VYPRACOVAL
Ing. Jaroslav Šnidl		Anna Krakovská	Anna Krakovská
KRAJ: Olomoucký		POVĚŘENÝ MŮ: Hanušovice; Lipová-lázně; k.ú. Hanušovice; k.ú. Dolní Lipová	Anna Krakovská
Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick		STUPEŇ: DSP	
SO 23 Lipová Lázně zast. , přístřešek pro cestující		ZAK. ČÍSLO	
		002-2019	
		MĚŘÍTKO	
		1:50	
		POČET FORMÁTŮ	
		3 x A4	
		DATUM:	
		11/2019	
		ČÁST DOKUM.	
		E	
		PŘÍLOHA	
		8	