


VÝVOD PRO SVOD HRKOMOSVODU :  
PÁSEK VYTAHNOUT NAD TERÉN,PONECHAT REZERVU 2,0 M PRO PŘIPOJENÍ SVODU  
ZEMNÍ SOUSTAVA : ZAKLADOVÝ ZEMNIČ  
ZEMNÍ ODPOR : MAX 10 OHMŮ




		ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
		ZMĚNA
REVIZE Č.	DATUM	



**EXPROJEKT s.r.o.**  
Heršpická 758/13  
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000  
E-mail: info@exprojekt.cz  
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:		 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Anna Krakovská <i>Krakovská</i>	VYPRACOVAL Anna Krakovská <i>Krakovská</i>	KONTROLOVAL Anna Krakovská <i>Krakovská</i>
KRAJ: Olomoucký	POVĚŘENÝ MŮ: Hanušovič; Lipová-lázně/ k.ú. Hanušovič; k.ú. Dolní Lipová	STUPEŇ: DSP	
Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčník SO 23 Lipová Lázně zast., příštířesek pro cestující			
Půdorys základů-uzemnění		ČÁST DOKUM. E	PŘÍLOHA 7