

**Ing. Michal Rataj**  
Palackého 48  
393 01 Pelhřimov

Váš dopis:  
Vyřizuje: Milan Čechtický / 606 694 025

Naše značka: POS 644663/17/CTA/S00/2018  
Datum: 8. 2. 2018

**„Dopravní přestupní terminál - Soběslav“**

K Vámi zaslané projektové dokumentaci předmětné stavby sdělujeme následující.

Dle předložené projektové dokumentace dojde při realizaci stavby ke střetům s trasami sítě elektronických komunikací (SEK).

Před zahájením zemních prací vyžadujeme vytýčení tras SEK, označení tras na terénu a s jejich polohou prokazatelně seznámit všechny pracovníky, kteří budou provádět zemní práce!

Požadujeme zachovat stávající krytí, minimálně však 0,1m pod podkladovými vrstvami zpevněných ploch. V případě střetu dojde k zahloubení a/nebo k montáži přídatné mechanické ochrany půlenou PVC chráničkou (např. AROT, KOPOHALF) či betonovými žlaby TK1. Požadujeme přizvání ke kontrole po obnažení stávajících podkladových vrstev, a to i v případech, že by nedošlo k odhalení prvků SEK v místech střetů.

Dle předložené projektové dokumentace dojde ke zrušení nadzemních vedení SEK připojujících objekty č.p. 266, 267, 268 v ulici 28. října a objekt č.p. 332 v ulici Riegrova. Požadujeme vytvoření samostatného stavebního objektu pro překládku těchto vedení do zemních tras. Nové trasy žádáme zapracovat do územního rozhodnutí stavby. V rámci předmětné překládky SEK dojde i k výměně skříně rozváděče na objektu výpravní budovy č.p. 264.

Výše uvedené přeložení nadzemních vedení SEK, výměna skříně, případné zahloubení a přídatná mechanická ochrana stávajících tras SEK budou řešeny v rámci režimu vynucené překládky dle Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Z tohoto důvodu je potřeba zpracovat (nejpozději v rámci stavebního řízení) prováděcí projektovou dokumentaci překládky dotčené SEK, uzavřít smlouvu o vynucené překládce a smlouvu o smlouvě budoucí na věčné břemeno. Pro další jednání za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte prosím pana Jaroslava Ptáčníka, tel. 238 465 186, 603 404 496, e-mail: jaroslav.ptacnik@cetin.cz. S tímto zástupcem společnosti je nezbytné dohodnout splnění výše uvedených bodů. Pro další upřesnění přikládáme v příloze dokument: Základní podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro realizaci překládky podzemních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (VKS) vynucené cizími stavebníky.

Při respektování podmínek obsažených ve vyjádření o existenci SEK č. j. 644663/17 a při respektování výše uvedených podmínek překládky SEK souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu.

S přátelským pozdravem

Ing. Milan Čechtický  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
specialista ochrany a správy sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
 

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz