



MĚSTSKÝ ÚŘAD V SOBĚSLAVI		čís. dopor. Plzeň 343105585
Došlo: - 8 - 03 - 2018	zpracovatel JRA	
Č.j.: 151/05765/2018	ukl. zn.	
Přílohy: 1x PD	Listy: 1	59.2.



CRDUX00CNAN7

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 30136 PLZEŇ**sekce stavební, územní odbor Plzeň**

Sp. zn.: ML-SOL0199/18-2/Wm

V Plzni dne 2. března 2018

Č. j.: DUCR-12546/18/Wm

Telefon: +420 972 524 098 (linka 230)

Oprávněná úřední osoba: Wirland Tomáš Ing.

E-mail: wirland@ducr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 27. února 2018 žadatelem Město Soběslav, nám. Republiky 59/I, 392 17 Soběslav, IČ 00252921,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í , p o v o l e n í n e b o o h l á š e n í s t a v b y**

„Soběslav - revitalizace autobusového nádraží - dopravní přestupní terminál“.

Stavba je navržena zčásti v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy železniční tratě České Velenice – Praha, v žkm 62,150 – 62,310, v minimální vzdálenosti cca 4 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se dotkne pozemku dráhy par. č. 4022/78 v k. ú. Soběslav.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před možnými účinky elektrické trakce dráhy (25 kV/50 Hz).
6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 27. února 2018 od žadatele Město Soběslav, nám. Republiky 59/I, 392 17 Soběslav, IČ 00252921, žádost o závazné stanovisko pro účely umístění, povolení nebo ohlášení výše uvedené stavby.

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 - organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2 (49)



Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace

Rozdělovník:

- Město Soběslav, nám. Republiky 59/I, 392 17 Soběslav

DÚ/S - Spis