



- 1) MOTOROVÝ POHON S.Č. A82/2122.
2) S101 a S102 – ODPÍNAČE S.Č.A75/II

S74-7/SM ¹⁾²⁾	2	DVA ODPOJOVAČE NA BP STOŽÁRU (0,8m OD SEBE)
S90-70/1	2	PŘÍPEVNĚNÍ OVLÁDACÍ A BOČNÍ LÁVKY DO "L" NA STOŽÁR BR PRO 2 POHONY
S90-67/0/720	2	ŽEBŘÍK PRO OVLÁDACÍ LÁVKU
S90-65/1	2	PŘÍPEVNĚNÍ MONTÁŽNÍ LÁVKY NA STOŽÁR BP
S90-42/BP	2	UZEMNĚNÍ STOŽÁRU TYPU BP NA ZEMNÍCI DESKU
S70-237/2	2	PŘÍPEVNĚNÍ 2 OCHR. KRYTŮ KABELU NA STOŽÁR TYPU BP
S70-232/2	8	PŘÍPEVNĚNÍ 2 KABELŮ NA STOŽÁRU TYPU BP
S74-212A	2	UKONČENÍ 2 NAPÁJECÍCH KABELŮ NA STOŽÁRU TYPU BP – PROPOJENÉ SVODY
S74-77/2	2	PODPĚRNÉ IZOLÁTORY NA STOŽÁRU BP ROVNOBĚŽNÉ S LIŠTOU
S74-73/K	2	PODPĚRNÝ IZOLÁTOR NA STOŽÁRU BP ROVNOBĚŽNÝ S LIŠTOU
S74-59/BPF	4	KOTVENÍ LANA 120mm ² Cu
S70-52/IIZ	2	PŘÍPEVNĚNÍ KOTEVNÍ LIŠTY NA STOŽÁR BP (2 KOTEVNÍ TRMENY) – MAX. TAH NA TRMEN 6kN
S74-34/IHF	1	DVA SVODY Z NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU NA TV LANEM 120mm ² CU
L25	30m	LANO 120mm ² Cu
L12	5m	LANO 50mm ² Bz
POZICE	KS	NÁZEV

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9		Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Aleš Smrček, tel: +420 296 154 348		
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		METROPROJEKT Souprava číslo:		
HIP: Ing. Petr Zobal tel.: +420 296 154 247 Stupeň: DSP+PDPS		Podpis: Název a účel díla: Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h		
Zpracovatelský útvar: SUDOP BRNO spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno Vedoucí útvaru: Ing. Jiří Pelc Odpovědný projektant: Radim Cíkl		Podpis: Název části díla: STAVEBNÍ ČÁST TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ TRAKČNÍ VEDENÍ SO 52-60-02 SpS Myslkovice, připojení SpS na TV		E E.3 E.3.1
Vypracoval: Radim Cíkl Kontroloval: Ing. Jiří Pelc Skart. znak: V20/2041 Počet formátů: 3 x A4		Podpis: Název přílohy: NAPÁJECÍ VEDENÍ NA STOŽÁRECH Č.155N, 156N IČD: 20 7831 05 03 01 07		Složka: E.3.1.7 Číslo příl.: 007