






- 1) MOTOROVÝ POHON S.Č. A82/2122.  
2) S111 a S112 – ODPÍNAČE S.Č.A75/II

S74-7/SM <sup>1)</sup>	2	DVA ODPOJOVAČE NA BP STOŽÁRU (0,8m OD SEBE)
S90-70/1	2	PŘÍPEVNĚNÍ OVLÁDACÍ A BOČNÍ LÁVKY DO "L" NA STOŽÁR BR PRO 2 POHONY
S90-67/0/720	2	ŽEBŘÍK PRO OVLÁDACÍ LÁVKU
S90-65/1	2	PŘÍPEVNĚNÍ MONTÁŽNÍ LÁVKY NA STOŽÁR BP
S90-42/BP	2	UZEMNĚNÍ STOŽÁRU TYPU BP NA ZEMNÍCI DESKU
S70-237/2	2	PŘÍPEVNĚNÍ 2 OCHR. KRYTŮ KABELU NA STOŽÁR TYPU BP
S70-232/2	8	PŘÍPEVNĚNÍ 2 KABELŮ NA STOŽÁRU TYPU BP
S74-212A	2	UKONČENÍ 2 NAPÁJECÍCH KABELŮ NA STOŽÁRU TYPU BP – PROPOJENÉ SVODY
S74-72	2	PODPĚRNÝ ISOLÁTOR NA STOŽÁRU BP
S74-20/IHF	2	KOTVENÍ DVOU SVODŮ (1 LANO) S PŘÍPOJENÍM NA TROLEJ. VEDENÍ (BP)
L25	10m	LANO 120mm <sup>2</sup> Cu
POZICE	KS	NÁZEV

Výškový systém Bpv  
Souřadnicový systém S-JTSK

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:			
Investor, objednatel: <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b> Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9		Inženýrská činnost: <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Aleš Smrček, tel: +420 296 154 348					
<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:			
HIP: <b>Ing. Petr Zobal</b> tel.: +420 296 154 247 Stupeň: <b>DSP+PDPS</b>	Podpis: 	Název a účel díla: <b>Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h</b>					
Zpracovatelský útvar: <b>SUDOP BRNO spol. s r.o.</b> Kounicova 26 611 36 Brno Vedoucí útvaru: <b>Ing. Jiří Pelc</b> Odpovědný projektant: <b>Radim Cíkl</b>		Podpis:  	Název části díla: <b>STAVEBNÍ ČÁST TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ TRAKČNÍ VEDENÍ</b> <b>SO 52-60-02 SpS Myslkovice, připojení SpS na TV</b>		<b>E E.3 E.3.1</b>		
Vypracoval: <b>Radim Cíkl</b> Kontroloval: <b>Ing. Jiří Pelc</b> Skart. znak: <b>V20/2041</b> Počet formátů: <b>3 x A4</b>		Podpis:   Datum: <b>5/2020</b> Měřtko: <b>1:100</b>	Název přílohy: <b>NAPÁJECÍ VEDENÍ NA STOŽÁRECH Č.165N, 166N</b> Číslo příl.: <b>010</b>		Složka: <b>E.3.1.7</b>		
IČD:		20	7831	05	03	01	07