

Váš dopis zn. 869/2020-SŽDC-SSZ-ÚT1  
Ze dne 15.1.2020  
Naše zn. 900/2020-SŽDC-TÚDC-ÚATT  
Listů/příloh 1

Vyřizuje Ing. František Texler  
Telefon +420 972 544 278  
Mobil +420 602 685 098  
E-mail frantisek.texler@tudc.cz

Datum 3. února 2020

**SŽDC, s.o.**  
**Ing. Gabriela Edelmannová**  
**Stavební správa západ**  
**Nádražní 156/12**  
**370 01 České Budějovice**

### **Vyjádření k PDPS „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí“**

Správa Železnic, s.o., Technická ústředna dopravní cesty (dále jen TÚDC) má k záměru projektu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí“ následující připomínky:

V technické zprávě „2017174 – A,B,E – TZ – DSP“, na straně 39., v odstavci „Datové rozvody“ nesouhlasíme s kategorií UTP CAT 5a/6a, ale požadujeme standardně používanou kategorii Cat 5e nebo Cat 6. Dále ve stejném odstavci je bez souvislosti uvedeno, že bude v objektu umístěna „indukční smyčka“, žádáme projektanta o upřesnění druhu a použití.

Celkově v projektové dokumentaci chybí výkresy se zakreslením datových rozvodů. Žádáme o jejich doplnění.

Ve výpravní budově se nachází sdělovací zařízení, které je ve správě TÚDC a je nutné pro provozování dráhy (např. radiový systém TRS). Na tuto okolnost bude nutno brát při rekonstrukci zřetel. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby byl v projektové dokumentaci uveden seznam zařízení, jejichž provoz nesmí být při realizaci projektu narušen.

Po zapracování těchto připomínek Správa Železnic s.o., TÚDC s projektovou dokumentací souhlasí.

Mgr. Aleš Havlín  
Vedoucí specializovaného střediska  
Správa a diagnostika datových služeb

V. Z.

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty  
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(69)