

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 31516/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 15

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 118:

PS 212 Elektrická požární signalizace (EPS) - V předaném soupise prací, v části PS 212 je uvedena položka:

8	R7422151	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	KUS 1,000	0,00	0,00
popis položky: příprava pro přenos na HZS SŽ					
výkaz výměr 1 NP; 1 ks					

Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním

V soupise prací nebyla nalezena položka pro ocenění dodávky zařízení. Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací PS 212, žádáme o doplnění položky dodávky.

Odpověď na dotaz č. 118:

V případě použití obmyšleného systému, který je schválen pro provoz v síti Správy železnic, je dodávková položka jednou z 8 ks rozšiřovacích desek ústředny, proto bez úpravy soupisu prací. Samostatně jsou pouze nutné (hlavně) programovací práce.

Dotaz č. 119:

PS 212 Elektrická požární signalizace (EPS) - V předaném soupise prací, v části PS 212 je uvedena položka:

23 R 21218	Dveřní koordinátor pro požární dveře	KUS 10,000	0,00	0,00
Dveřní koordinátor pro požární dveře				
výkaz výměr: 1 NP; 10 ks dle potřeby				

Technická specifikace: dveřní koordinátor pro

Z povahy zařízení by měl být dveřní koordinátor pro požární dveře dodávkou dveří i vzhledem k požadovaným zárukám na dílo, konkrétně na záruku dveří od výrobce. Žádáme zadavatele o převedení položky do části SO 201-01-01 Konstrukce truhlářské ke konkrétním dveřím. V případě, že koordinátor pro požární dveře je specifikován v jednotlivých požárních dveřích, žádáme o vypuštění položky ze soupisu prací. Zároveň předpokládáme, že potřebná kabeláž je součástí PS 212.

Odpověď na dotaz č. 119:

Koordinátory zavírání – synchronizované zavírání dvoukřídlých dveří je uvedeno v popisu ke dveřím ve výpisu dveří architektonicko-stavebního řešení SO 201. Jedná se o dveře 2x VId/25, VIk/7, VIk/8, VIk/9, VIk/10, 2x VIk/27, VIk/30, VIk/31. Dveře vč. příslušenství jsou uvedeny v soupise prací SO 201-01-01.

Samostatná položka č. 23 byla v soupise prací PS 212 zrušena. S kabeláží je v PS 212 počítáno.

Dotaz č. 120:

PS 212 Elektrická požární signalizace (EPS) - V předaném soupise prací, v části PS 212 je uvedena položka:

25 R7421900 Značení trasy vedení pro slaboproud M 7 500,000 0,00 0,00

popis položky: vyznačení kabelových tras

výkaz výměr: 1 NP; dle délky

Značení trasy vedení pro slaboproud

Z předané projektové dokumentace není zřejmé, o jaké značení se jedná. Žádáme zadavatele o sdělení, jaké práce mají být v položce č. 25 oceněny.

Odpověď na dotaz č. 120:

Jedná se o práce nutné k přípravě kabelových tras v předpokládané délce. Položka obsahuje vyznačení trasy vedení na stěně (např. křídou), vyznačení úchytných bodů (příchytěk), případně šířky drážek (pokud jsou), vyznačení průchodů stěnami a umístění krabic.

Přílohy:

- 1) XDC_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava15.xml
- 2) XLS_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava15.xlsx

V Praze dne 14. 12. 2020

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)