



Kyjice trať Odb. Dolní Rybník

- Legenda:
- 1 stojan 19p (900x300x2500)
  - 2 baterie, nad ní dobíječe a rozvaděč baterie
  - 3 stropní topný panel 300 W
  - 4 vypínač osvětlení
  - 5 zásuvka
  - 6 LED osvětlovací těleso 2 x 50 W
  - 7 nahoře: ventilátor
  - 8 dole: uvnitř klapka, zvenku mřížka
  - 9 tlačítko pro nouzové vypnutí a indikaci
  - 10 oddělovací transformátor
  - 11 rozvaděč TD a zab. zařízení
  - 12 rozvaděč klimatizace domku
  - 13 el. vývod armovací sítě a hlavní domovní přípojnice
  - 14 svorkovnice uzemnění
- Vnitřní výška domku 279 cm



# PS 12-01

## D.1.1.2.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SEU + SP+PROJS_Kyjice-Chomutov_DSP“		
		

Zpracovatel části:	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. STANISLAV JAROŠ
		Garant profese: ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. DAVID ZRŮST	ING. PETR SÝKORA	ING. MARTIN RAIBR

Název akce:	Číslo smlouvy:		
	19-010.640		
	Projektový stupeň:		
	DSP		
název PS/SO: TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 12-01 KYJICE - ODBOČKA DOLNÍ RYBNÍK, TZZ PROVIZORNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	Datum:		
	09 / 2019		
	Číslo části:		
Název přílohy:	D.1.1.2.1.B		
	Měřítko:	Počet formátů:	
	-	3A4	
Uspořádání domku v km 59,215			Číslo přílohy:
			0501