



Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 24. 3. 2020 (doplněno dne 20. 4. 20)
Naše č. j.: HSHMP 32843/2020
Sp. Zn.: S-HSHMP 17120/2020
Vyřizuje: MUDr. Helena Mikulášová
Tel.: 296 336 753
E-mail: helena.mikulasova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 4. 6. 2020

TOP CON SERVIS s.r.o.

Ke Stírce 1824/56
182 00 Praha 8
E-mail: topcon@topcon.cz
ID DS: p2h7qcq

„Výstavba provizorní lávky v žst. Praha – Bubny“ - Závazné stanovisko k společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na základě žádosti investora, společnosti Správa železnic, státní organizace, Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1, podané prostřednictvím společnosti TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, dle plné moci ze dne 23. 3. 2020, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předloženou žádost k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Výstavba provizorní lávky v žst. Praha – Bubny“ a vydává toto

závazné stanovisko:

S předloženým návrhem dokumentace pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Výstavba provizorní lávky v žst. Praha – Bubny“

se souhlasí.

Odůvodnění:

Dopisem podaným dne 24. 3. 2020 jste požádali o stanovisko k uvedené projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8 v březnu 2020 pod č. zakázky: 86 - 19.

Předmětem předložené dokumentace je zřízení provizorní lávky na území Prahy 7, která zajistí bezpečný mimoúrovňový přechod osob přes kolejiště v žst. Praha - Bubny (km 0,462375 TÚ 0101 Bubny - Chomutov a km 412,171698 TÚ 0801 Praha Masarykovo. Lávka se navrhuje na dobu dočasnou 3-5 let, před realizací stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) - Praha-Výstaviště (vč.)“ bude lávka odstraněna. Lávka bude sestavena z montovaných ocelových dílů. Stavba sestává z jednoho stavebního objektu: SO 201 - Provizorní lávka v žst. Praha – Bubny.

Žádost o stanovisko k výše uvedené projektové dokumentaci byla dne 20. 4. 2020 doplněna o akustickou studii hluku ze stavební činnosti, kterou vyhotovil Ing. Petr Jurtin (IČ: 74095170), Průběžná 58, 100 00 Praha 10 v dubnu 2020. Studie uvádí, že výstavba výše uvedené provizorní lávky se předpokládá po dobu 2 týdnů, přičemž práce budou probíhat zejména v denní době od 7 – 18 hodin. Jednu noc po dobu 4 hodin budou probíhat práce i v noční době.

Studie predikuje, že ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí železniční stanice Praha - Bubny nepřekročí hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v době mezi 7:00 až 21:00 $L_{Aeq, s} = 65 \text{ dB}$ a v noční době mezi 22:00 – 6:00 $L_{Aeq, s} = 45 \text{ dB}$.

Předložená projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu je v souladu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.

Ing. Eva Moravcová

ředitel odboru hygieny obecné a komunální

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“