

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. **S13153/DUSP-14588/2020-**  
SZDC-OR PHA-OPS

Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Janhuba Jiří  
Telefon +420 972 224 840  
Mobil +420 602 207 855  
E-mail janhuba@szdc.cz

Datum 27. března 2020

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ  
Ing. David Ježek  
Sokolovská 1955/278  
190 000 Praha 9 – Libeň

### **Vyjádření OŘ Praha**

/investor: Správa železnic, státní organizace/

Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ) Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ PHA) posoudila předloženou dokumentaci ve stupni DUSP k akci „**Výstavba provizorní lávky v žst. Praha – Bubny**“ a má následující připomínky a požadavky týkající se výše uvedené stavby:

#### **Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha-západ/SSZT-Pz/ OŘ PHA:**

Požaduje, tak jak je uvedeno v souhrnné technické zprávě v bodě B1 odst. d vytyčení kabelových tras v její správě. Trasy jsou v kolizi s podpěrou č.1 a č. 2 a musí být stavbou ochráněny před poškozením.

Kontakt: Bělehrad Milan, tel.: 606 622 787

#### **Správa mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA:**

Bez připomínek. Místní správce Ing. Jiří Hubka, tel.: 728 541 880.

Kontakt: Ing. Gromada, tel.: 728 541 989.

#### **Řízení provozu /ŘP/ OŘ PHA:**

Stavba nesmí jakkoliv omezovat železniční dopravu v žst. Praha Bubny ( nesmí zasahovat do kolejiště, nevyvolá trvalou výlukou koleje nebo trakce ).

Kontakt : Ing. Kálal Luboš, tel.: 602 289 049.

#### **Správa tratí Praha západ /ST-Pz/ OŘ PHA:**

Upozorňuje, že v kolejišti žst. Praha Bubny by měl být dodržen průjezdný průřez GC. Je zřejmé, že v místě pilíře mezi 7. a 9.kolejí dojde k zasažení evidenčního prostoru překážek průjezdného průřezu. Vzhledem k tomu, že se pilíř lávky stane překážkou v tomto evidenčním prostoru, bude požadovat jeho geodetické zaměření k osám kolejí č.7 a 9 tak, aby tyto hodnoty mohly být zaneseny do evidence překážek. Způsob a formu tohoto zaměření a následné předání těchto hodnot konzultujte s p. Lukášem Kotem (tel. 725 547 707).

Nejméně 14 dní předem oznamte zahájení prací vedoucímu TO Praha hl.n. - p. David Němec (tel. 606 246 701).

Kontakt: Ing. Trtíková Jana, tel.: 972 226 502, 724 063 613.

#### **Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OŘ PHA:**

Je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od TV pod napětím v její správě.

Upozorňuje, že plánovaná stavební činnost se nachází v blízkosti elektrizované trati se stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosti v blízkosti trolejového vedení pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 – 1 ed. 3 a TNŽ 34 3109. Dále upozorňuje, že dle energetického zákona č. 458/2000 Sb § 46

v platném znění, je ochranné pásmo pro trakční vedení (tj. pro nadzemní vedení, vodiče bez izolace s napětovou hladinou 1kV – 35kV včetně) tvořeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení ve vzdálenosti 7m od krajního vodiče.

Realizace stavebních prací musí respektovat "minimální hranici přiblížení stavby" k trakčnímu vedení dle ČSN 34 1530 ed.2. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2 tabulka 2. V případě že, stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením. Samotná hranice stavby tj. dokončeného díla nesmí zasahovat do vymezeného prostoru vzdušných vzdáleností mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí dle zákona č.458/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje ochranné pásmo pro nadzemní vedení (v našem případě pro vodiče bez izolace s napětím nad 1 kV do 35 kV) 7,00 m od osy krajního vodiče.

Při stavební činnosti nad elektrizovanou tratí musí být zamezeno pádu předmětů do prostoru kolejíště dle platných ČSN EN (např. pomocí ochranných sítí). Veškeré technické náležitosti pro činnost v OPTV konzultujte s jejich správcí zařízení TV.

V případě kdy povaha práce vyžaduje výluku trakčního vedení, musí zhotovitel dle předpisu D7/2 požádat 100 dní před termínem první výluky o zpracování výluk u OŘ Praha do plánu (ing. Abel Jiří tel: 972 224 692, mob.: 725 389 718 e-mail: Abel@szdc.cz), nebo u SEE Praha (p. Míček Petr - tel. 972 245 406, mob: 725 771 647, e-mail MicekP@szdc.cz).

Zhotovitel je povinen si požádat o smlouvu o omezení dopravní cesty na GŘ Praha (p. Adamec Jaroslav tel: 972 244 551, mob.: 602 385 417, e-mail: AdamecJ@szdc.cz)

Zhotovitel je povinen zaslat SEE Praha objednávku na zajištění pracoviště a to nejméně 14 dní před termínem první výluky.

V zájmovém území jsou vedeny páteřní kabelové trasy NN a VN jež je nutno předem vytyčit. Kabelové vedení v její správě nesmí být nijak dotčeno ani na něm nesmí být zřízeno zařízení cizího právního subjektu a veškeré kabelové trasy je nutné s předstihem vytyčit. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů dle EZ č.458/2000 Sb § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6 t . Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti.

Přesné vytyčení kabelů v jejich správě objednejte u vedoucího střediska SZČ - p. Tichý Lukáš na mailové adrese TichyL@szdc.cz s dostatečným předstihem před zahájením akce.

S předstihem před zahájením akce kontaktujte naše správce zařízení a zajistěte jejich dohled na místě.

Správci zařízení SEE Praha v zájmovém území:

VM TV - p. Pfeifer Jaroslav - tel.: 972 257 547, 721 949 202

VM 6kV - p. Borovský Jiří - tel.: 723 492 667

Kontakt : Voldřich Lukáš, tel.: 972 245 402, 607 050 781.

#### **Správa pozemních staveb /SPS/ OŘ PHA:**

Eviduje objekt výpravní budovy žst. Praha- Bubny ve své operativní zprávě v blízkosti zájmového území stavby.

Termín zahájení a ukončení prací nutno nahlásit místnímu správci panu Tomášovi Lebedovi na tel.: 607 035 306. Nesmí být zamezen přístup do budovy a po celou dobu stavby zajistit úklid stanoviště.

Kontakt: Ing.Klause Lukáš, tel.: 725 805788

#### **Z hlediska požární ochrany OŘ PHA :**

Souhlasíme za předpokladu, že bude dodrženo ustanovení čl. B 2.8 - Zásady požární bezpečnostního řešení, uvedeného v souhrnné technické zprávě dané stavby

Kontakt: Švejdová Martina, tel.: 724 165 919.

Provedení stavby musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah v platném znění - odkaz na internetové stránky:

Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽ-TÚDC: [www.tudc.cz](http://www.tudc.cz) → *Dokumenty pro zhotovitele*.

Upozorňujeme, že toto vyjádření je vydáno pouze jako vyjádření za OŘ Praha. **Vyjádření ostatních organizačních složek dráhy (SŽ) si musíte také zajistit.**



Libor Škvára  
náměstek ředitele pro techniku



**Správa železnic**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[59]

*„Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována.“*