

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		AKTUALIZACE 10/2020	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

 tel. : +420 533 312 000
 E-mail: info@exprojekt.cz
 ID: dh84e85

Intesys s. r. o.
Hájecká 1303/6
618 00 Brno

OBJEDNATEL:


 Správa železnic, státní organizace
 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Igor Kekely

Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.

ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO

Ing. Martin Blecha




VYPRACOVAL

Jiří Pokorný



KONTROLOVAL

Milan Nohel



KRAJ: Zlínský

Pověřený MÚ: Holešov/ k.ú. Holešov, Všetuly

STUPEŇ: DSP

Rekonstrukce žst. Holešov

PS 01-14-13.1 Žst. Holešov, dálková diagnostika TS ŽDC - silnoproudá zařízení

 ZAK. ČÍSLO
 001-2019

 MĚŘÍTKO
 1:50

 POČET FORMÁTŮ
 x A4

DATUM: 10/2020

 ČÁST DOKUM.
 D.2.9.3.2

 PŘÍLOHA
4
Soupis kabelů

Kabelová listina

Značení	Zastávka/Stanice	Odkud		Kam		Délka [m]	Typ
		Skříň	Zařízení	Skříň	Zařízení		
WL701	žst. Holešov (TS)	RDD	SVORKOVNICE X01	RH	Jistič	13	CYKY-J 3x2,5
WL702	žst. Holešov (TS)	RDD	SVORKOVNICE X02	RU 24V	Jistič	6	CYKY-O 2x2,5
WS701	žst. Holešov (TS)	RDD	SVORKOVNICE X10	RH	Signalizace jističů	13	SYKFY 15x2x0,5
WS702	žst. Holešov (TS)	RDD	SVORKOVNICE X40	RH	Elektroměry	13	SYKFY 4x2x0,5
WS703	žst. Holešov (TS)	RDD	SVORKOVNICE X41	RH	Elektroměry	13	SYKFY 4x2x0,5
WT701	žst. Holešov (TS)	RDD	PP1	MOK	Switch TECHLAN	8	FTP cat5e
WT702	žst. Holešov (TS)	RDD	PP2	MOK	Switch TECHLAN	8	FTP cat5e
WT703	žst. Holešov (TS)	RDD	PP3	MOK	Switch TECHLAN	8	FTP cat5e
WT704	žst. Holešov (TS)	RDD	PP4	MOK	Switch TECHLAN	8	FTP cat5e