

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 33086/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí“ **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3**

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotaz dodavatele takto:

Dotaz č. 24:

DP2	Dveře pravé, plné dřevěné, otvíravé, jednokřídlé, 795/1895 Dveře pravé, plné dřevěné, otvíravé, jednokřídlé, 795/1895. Možnost zamčení. Kování klika/klika. Materiál CPL laminát, barva DUB SUKATÝ, matné provedení. Kování –povrchová úprava broušený nerez. Zárubeň obložková – DUB SUKATÝ.Požární odolnost EW 30 DP1+C2	KS	1,000
DP4	Dveře pravé, plné dřevěné, otvíravé, jednokřídlé, 900/1970 Dveře pravé, plné dřevěné, otvíravé, jednokřídlé, 900/1970. Možnost zamčení. Kování koule/klika. Materiál CPL laminát, barva DUB SUKATÝ, matné provedení. Kování – Sapeli Kvadra, povrchová úprava broušený nerez. Zárubeň obložková – DUB SUKATÝ. Požární odolnost EW 30 DP1+C2	KS	1,000

- 1) Výše dveře, u kterých je požadavek na PO odolnost DP1 u **prvků DP2, DP4** - dle požadavku na požární odolnost EW30DP1 dveře musí být ocelové, ale vykázané jsou ve VV i PD jako dřevěné? Jaké dveře tedy budou předmětem naší nabídky ocelové při splnění DP1 nebo dřevěné, ale nelze tedy splnit 30DP1?
- 2) U položek: D2, DP6, DP10, DP16, DL11, DL16, DL32
V PD/VV - Bezpečnostní řešení v tř. RC 2/3 nelze dodat bez ocelové zárubně- ve VV je vykázána zárubeň dřevěná obložková? Nesedí údaj o bezpečnosti prvku s dodáním dřevěné zárubně dle PD/VV? Prosim o ujasnění, co platí?

Odpověď na dotaz č. 24:

- 1) Dveře kategorie DP1 budou ocelové včetně zárubně.
- 2) Ostatní požární dveře budou mít obložkovou požární zárubeň.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 3 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 1 pracovní den je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze vysvětlení.

Původní znění bodu 12.1 Výzvy k podání nabídky:

Nabídky musí být podány nejpozději do 05.01.2021 do 09:00 hodin.

se nahrazuje zněním:

Nabídky musí být podány nejpozději do 08.01.2021 do 09:00 hodin.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze dne 30. 12. 2020

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)