

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 5/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail klomfarova@spravazeleznic.cz

Datum 06. 01. 2021

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“

- na zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 7:

V návaznosti na dotaz/odpověď č. 3 se dále ptáme. Chápeme správně odpověď zadavatele, že se pro položky zemních prací, kde je uvedený typ třídy těžitelnosti zeminy TŘ III., opravdu jedná o zeminy pevné těžko/velmi těžko trhatelné, k jejichž rozpojování je nutno použít trhací práce?

Odpověď na dotaz č. 7:

U zemních prací v jednotlivých PS a SO se jedná o třídu těžitelnosti dle starší ČSN 73 3050 – Tř. III – kopné horniny rozpojitelné krumpáčem, rypadlem.

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2 zadavatel neprodukuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Ondřej Göpfert

náměstek ředitele organizační jednotky
Stavební správa západ
na základě pověření č. 8/2018 ze dne 6. 8. 2018
(podepsáno elektronicky)