

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 421/2021-SŽ-SSZ-OVZ  
  
Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail [Pluharova@spravazeleznic.cz](mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz)  
  
Datum 07. 01. 2021

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Výstavba provizorní lávky v žst. Praha – Bubny“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotazy k zadávací dokumentaci:

#### **Dotaz č. 1:**

Rozsah lávek v projektu je 75m, ve výkazu 72m. Co platí?

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

*Správně je 75 m. Vzhledem k tomu, že je tento údaj v doplňkovém textu, nemá vliv na soupis prací, kde je měrná jednotka komplet.*

#### **Dotaz č. 2:**

Rozsah proti dotykové ochrany, v projektu je 6 polí bez protidotykové ochrany, 1 pole jen s pevnou částí a 18 s pevnou i průhlednou částí, z výkazu se mi zdá že ji chtějí dodat všude. Co platí?

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

*Ano, protidotykové ochrany se mají dodat na všechna mostní pole. Předpokládá se další využití konstrukcí na jiných stavbách, kde tyto dotykové ochrany mohou být nezbytné.*

#### **Dotaz č. 3:**

Zatížení uvedené ve výkazu výměr (4,0kNm-2) je správně pro 30m rozpětí. Pro rozpětí 36m je zatížení dle normy a TP254 3,82 kNm-2. Chápeme to správně?

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

*Ano, chápeme to správně.*

#### **Přílohy:**

*Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny a výkaz výměr\_op.01.xlsx*

*V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.*

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.*

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
(podepsáno elektronicky)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1298214

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 069bef8f-b3d9-4dc3-83c0-b396cefc4c0c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka PLUHAŘOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.01.2021 10:20:01



3a1c7e62-2839-4916-894c-9dbd8d3a9e83