

Nádražní 318
763 26 Luhačovice
tel.: +420 577 119 626-9
e-mail: bilekarp@nature.cz
www.nature.cz

KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.
Křenová 131/35
602 00 Brno

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 02448/BK/16/Ma

VYŘIZUJE: Matějčková

DATUM: 12.12.2016

Závazné stanovisko

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti podané dne 2.12.2016 SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc, 772 58, kterou zastupuje fa KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. se sídlem v Brně o udělení souhlasu k vydání stavebního povolení ke stavbě „Sanace zárubní zídky v km 154,569 – 154,616 trati Vlárský průsmyk – Staré Město u Uherského Hradiště“ na pozemku parcelní číslo 5337/1 katastrálním území Štítná nad Vláří vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) toto

závazné stanovisko:

podle ust. § 44 odst. 1 zákona Agentura uděluje

souhlas

k vydání stavebního povolení ke stavbě „Sanace zárubní zídky v km 154,569 – 154,616 trati Vlárský průsmyk – Staré Město u Uherského Hradiště“ na pozemku parcelní číslo 5337/1 v katastrálním území Štítná nad Vláří dle předložené projektové dokumentace zpracované firmou KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. v 11/2016.

Objednatel je SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc, 772 58.

Podmínky souhlasu:

- 1) Vzniklá obnažená část pozemků nebude zatravněna, ale bude ponechána přirozené sukcesi.
- 2) Z lokality budou odstraněny invazní druhy dřevin (trnovník akát).
- 3) Při realizaci bude použit kámen místní provenience (bělokarpatský pískovec) event. jiný kámen, který bude předem odkonzultován.

Odůvodnění:

Žadatel dne 2.12.2016 požádal v zastoupení Agenturu o vyjádření a udělení souhlasu k vydání stavebního povolení k výše uvedené stavbě a tuto svou žádost doložil projektovou dokumentací stavby (technická zpráva, situace, řezy).

Předložený projekt řeší sanaci téměř kolmého svahu zářezu železniční trati a opravu zárubní zídky vlevo od osy koleje ve směru Popov – Bylnice ohrožující bezpečný provoz tratě. Před zahájením prací bude provedeno snesení kolejového roštu v dl. 25 m, zřízen nájezd a zpevněna přístupová komunikace. Sanace a reprofilace svahu zářezu bude provedena v délce 113,768 m. Zborcená zárubní zídka bude nahrazena v délce 51 m novou gabionovou zdí do výšky 1,2 m nad NK, šířka 1 m, sklon 5:1. Stávající systém povrchového a podpovrchového odvodnění je nefunkční. Podpovrchové odvodnění je řešeno podélnou drenáží v délce 87,950 m.

Povrchové odvodnění je řešeno stávajícím příkopem, který bude reprofilován a upraven do požadovaného tvaru a rozměrů. Nad horní hranou svahu zářezu nebude reprofilován stávající odvodňovací náhorní příkop. Na svahu bude ručně v mocnosti 25 – 75 cm odtěžena navětralá humusoidní zemina, která bude odvezena mimo lokalitu. Obnažená část svahu bude v místě skalního podloží stabilizována pomocí ocelové sítě s kotvením do horninového masivu. K zabránění erozních projevů bude v ostatních částech sanovaného příkrého svahu zářezu použita rozložitelná kokosová rohož.

Sanovaná místa nebudou ohumusována ani zatravněna, ale budou ponechána přirozené sukcesi. Budou pouze technicky zabezpečeny proti erozi (podmínka č. 1). Pískovec místní provenience, který je nutno užít, patří mezi původní horniny. Díky původnímu chemickému složení nebude docházet k chemickým změnám v půdě (podmínka č. 3). Rostoucí akát bude z lokality odstraněn a jeho výmladky budou důsledně likvidovány (podmínka č. 2). Podmínka č. 2 byla stanovena z důvodu ochrany před nežádoucím šířením invazních druhů rostlin. Ostatní dřeviny budou redukovány tak, aby i nadále plnily přirozenou protierozní funkci.

Účelem sanace navětralých částí svahu je zvýšení bezpečnosti provozu železniční tratě procházejícím tímto v minulosti provedeným zářezem. Dotčený pozemek je zařazen dle ust. § 27 zákona do 2. zóny odstupňované ochrany přírody. Prováděné udržovací stavební práce zásadním způsobem nemění ani nesnižují přírodní hodnoty na lokalitě. Agentura zde nepovede řízení dle ust. § 43 zákona, neboť stavbou na dotčeném pozemku nedojde k terénním úpravám značného rozsahu ani změně vodního režimu či změně biologické rozmanitosti. Dle projektové dokumentace je navržena reprofilace v minulosti provedeného zářezu. Odtěžena bude pouze vrstva zeminy, která je navětralá a uložena působením vodní eroze. K vyloučení potenciálně hrozící změny dochovaného stavu (k minimalizaci změn dochovaného stavu) Agentura stanovila podmínky, za kterých lze povolenou činnost konat. Zařízení staveniště a nájezdová rampa budou zřízeny ve 3. zóně CHKO a po ukončení prací budou odstraněny.

Stavba zásadním způsobem nemění ani nesnižuje hodnoty krajinného rázu na lokalitě. Pozemek neleží v žádné evropsky významné lokalitě (EVL) ani ptačí oblasti (PO), tedy soustavě NATURA 2000. Vzhledem k rozsahu, lokalizaci a charakteru záměru lze vyloučit závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů na území NATURA 2000 (§ 45g zákona). Nejbližší EVL Valentová CZ0720437 leží cca 0,9 km od místa stavby.

Předložené podklady byly shledány jako dostatečné pro posouzení stavby a jejího vlivu na přírodní hodnoty a hodnoty krajinného rázu daného místa a okolí. Po posouzení předložených dokladů dospěl výše uvedený správní orgán k závěrům uvedeným ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

(posepsáno elektronicky)

Ing. Bohumil Jagoš, v.r.

VEDOUcí ODDĚLENÍ

Obdrží:
Obec Štítná nad Vláří