

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
**Kounicova 26**  
**611 36 Brno**

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela		
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Martin Marek	KONTROLOVAL Ing. Stanislav Marek	
KRAJ: Jihomoravský/Vysočina		POVĚŘENÝ OÚ: Tišnov – Golčův Jeníkov		STUPEŇ: DUSP+PDPS	
<b>ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN</b>  PS 40-09-02 TNS Golčův Jeníkov, rozvodna 110 kV, SKŘ - doplnění				ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
				MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
				DATUM: 10/2020	
Soupis strojů, zařízení a montážního materiálu				ČÁST DOKUM. D.1.3.2	PŘÍLOHA 3

**Položka č.:** 1  
**Funkční označení:** AWA04, AWA05 (doplnění)  
**Množství:** 2 ks

**Přístroje na montážním panelu**

pol.	ozn.	ks	název
1	F60-IED	1	IED terminál řízení RET 630

Bude provedená nová parametrizace a nastavení ochran stávajícího terminálu viz TZ.

2	XT1(2)/04(05)	20	Řadová svorkovnice, typ PDU 2.5/4 (Weidmuller, obj. č: 1896110000)
3	Rx	2	Rezistor 200 $\Omega$

**Tabulka doplněných kabelových spojení**

Kab. č.	Typ kabelu	Délka	Začátek		Konec	
		(m)	Zařízení	Pozice	Zařízení	Pozice
WS9030443	CYKFY -O 19x1,5	57	RM	T1	AWA04	XT1/04
WL9030543	CYKFY -0 19x1,5	57	RM	T2	AWA05	XT1/05