




Výškový systém Bpv
Souřadný systém S-JTSK

| Přehled revizí přílohy | | | | | |
|------------------------|------------|---------|--|--------|-------|
| Rev. | Datum | Vyprac. | Popis obsahu revize | Kontr. | Schv. |
| 02 | 30.11.2016 | JZi | odevzdání Projektu se zapracovanými připomínkami | JŽ | MHa |
| P1 | 30.09.2016 | JZi | posouzení shody s TSI | JŽ | MHa |
| 01 | 01.07.2016 | JZi | odevzdání k připomínkovému řízení | JŽ | MHa |






| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Objednatel | | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | | | |
|  | | Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc www.szdc.cz | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Zhotovitel | | Společnost "MM: Ty - Br" | | | |
|  | | Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com | | MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Zpracovatel části | | Signal Projekt s.r.o. Videňská 55 639 00 Brno +420 515 917 689 www.signalprojekt.cz | | | |
|  | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Akce | | | | | |
| Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Část dokumentace | | | | | |
| D.1 Železniční zabezpečovací zařízení | | | | | |
| D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení | | | | | |
| D.1.1.4 PS 13-28-01 ŽST Náchod, SZZ; část C - klimatizace | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|---|
| Název přílohy | | | Stupeň dokumentace projekt | | |
| Technická zpráva | | | Měřítko - | | |
| | | | Formát A4 | | |
| | | | Datum 10/2016 | | |
| Manažer projektu | Ing. Markéta Hamplová |  | Vypracoval | Josef Žižlavský |  |
| Garant profese | Ing. Jaroslav Dytrych |  | Kontroloval | | |
| Odpov. projektant | Ing. Jaroslav Dytrych |  | Schválil | Ing. Markéta Hamplová |  |
| Číslo dokumentu | | | Revize | Část dokumentace | Číslo přílohy |
| 359390-SGP-ZAB-132801-C001 | | | 02 | D.1.1.4 | C1 |

| | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Příkony a jištění: | místnost zdrojů | 2,38 kW/11,15A - jistič 16A charakteristika C |
| | Stavědlová ústředna | 2,38 kW/11,15A - jistič 16A charakteristika C |
| | | 1,61kW/7,54A - jistič 10A charakteristika C |