



Váš dopis zn. 0026/2020
Ze dne 3.8.2020
Naše zn. 20584/2020-SŽ-OŘ UNL-OPS

Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Otakar Wilfert
Telefon +420 972 422 245
Mobil +420 727 813 983
E-mail Wilfert@szdc.cz

Datum 12. srpna 2020

Ing. Roman Skoták
IXPROJEKTA s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno - Štýřice
roman.skotak@ixprojekta.com
zasláno pouze elektronicky

Souhrnné vyjádření

Vydané Oblastním ředitelstvím Ústí nad Labem

k žádosti o připomínky k dokumentaci „**Úpravy napájecích zdrojů BTS GSM-R**“ ve stupni DUR.

OŘ Ústí nad Labem posoudilo předloženou dokumentaci. V oblasti OŘ UnL dojde k výměně zdrojů pro BTS v lokalitách Roudnice nad Labem, Hněvice a Dolní Beřkovice. K předložené dokumentaci máme za Oblastní ředitelství konkrétní níže uvedené připomínky:

- **OŘ UNL SEE - oblast UL** (zapsal: František Poborský):

Souhlasíme bez připomínek.

- **OŘ UNL SPS** (zapsal: Ing. Petr Martinek)

Souhlasíme bez připomínek.

- **OŘ UNL SSZT - oblast UL** (zapsal: Stanislav Schwarz)

Souhlasíme bez připomínek.

- **OŘ UNL Útvar nám. pro řízení provozu UL** (zapsal: Ing. Miloš Šteffl) :

Souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- nebude ohrožena bezpečnost v provozovaném tělese dráhy
- před samotnou realizací požadujeme zajistit řádnou výluku tohoto rádiového systému včetně zajištění zpravení strojvedoucích písemným rozkazem o nefunkčnosti GSM-R v příslušné oblasti

- **OŘ UNL Útvar nám. pro techniku - požární ochrana** (zapsala: Jaroslava Farkašová) :

Souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

S uvedenou výměnou zdrojů pro BTS souhlasím s tím, že prostupy rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být

navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi, jedná-li se o objekt dělený do požárních úseků. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností, jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce.

Další podmínky budou stanoveny až po předložení Technické zprávy, přílohy B6 (PBŘ).

Závěr:

Za předpokladu respektování a vypořádání uvedených podmínek k předložené dokumentaci ke stavbě „**Úpravy napájecích zdrojů BTS GSM-R**“, vydává SŽDC, s.o. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem souhlasné stanovisko.

S pozdravem


Ing. Martin Kašpar
Ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem