


Věc: Souhrnné připomínky ČD-Telematika k dokumentaci ve stupni DÚR

| | | | |
|------------------------|--------------|----------|--------------------------|
| Váš dopis zn. / ze dne | 3. 8. 2020 | Vyřizuje | Čížinský Jiří |
| Naše značka | 06972/2020-O | Telefon | 725 779 676, 972 322 527 |
| Datum | 26. 8. 2020 | E-mail | jiri.cizinsky@cdt.cz |

Úpravy napájecích zdrojů BTS GSM-R

- V technické zprávě není upřesněno, jaké jsou požadavky na navrhované zdroje (dohledovatelnost zdroje, možnost výměny modulů za provozu, ...)
- Zdroje musí být dostatečně dimenzované - v dalším stupni doplnit výpočty
- V rámci stavby prověřit stav stávajících baterií a v případě nevyhovujícího stavu provést jejich výměnu
- V dalším stupni je potřeba dopracovat část D pro jednotlivé lokality a dokumentaci předložit k posouzení. Hlavně v lokalitách, kde je ze zdroje napájeno i jiné sdělovací zařízení
- V technické zprávě je potřeba zmínit i potřebu konfigurace datové sítě a součinnost správce při výměně zdroje - hlavně u lokalit, kde je ze zdroje napájeno i jiné sdělovací zařízení
- Preferujeme používání zdrojů, které se již v síti Správy železnic používají. V případě že budou nasazeny zdroje jiné, požadujeme provést proškolení servisu



ČD-TELEMATIKA
CD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 225 555
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

71