

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. S14075/DÚR- 32273/2020-SŽ-OŘ
PHA-OPS

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Dohnálek Jozef

Telefon +420 972 224 614

Mobil +420 602 343 569

E-mail Dohnalek@szdc.cz

Datum 31. srpna 2020

IXPROJEKTA s.r.o.

Ing. Roman Skoták

Heršpická 813/5

639 00 Brno-Štýřice

Vyjádření OŘ Praha

/investor: Správa železnic, státní organizace/

Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ) Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ PHA) posoudila předloženou dokumentaci stavby ve stupni DÚR: „**Úpravy napájecích zdrojů BTS GSM-R**“, a má následující připomínky a požadavky týkající se výše uvedené stavby:

Správa mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA:

Bez připomínek.

Kontakt: Ing. Jan Marek, tel.: 728 542 013.

Správa pozemních staveb /SPS/OŘ PHA:

Upozorňuje, že z předložené dokumentace není patrné, jaké jsou rozsahy zásahů do stávajících stavebních konstrukcí, v dalším stupni požaduje upřesnit a předložit k vyjádření.

Kontakt: Ing. Lukáš Klauz, tel.: 725 805 788.

Správa tratí Praha západ /ST Pz/ OŘ PHA:

Bez připomínek.

Kontakt: Ing. Jana Trtíková, tel.: 724 063 613.

Správa tratí Praha východ /ST Pv/ OŘ PHA:

Bez připomínek.

Kontakt: p. Leoš Piroutek, tel.: 723 601 035.

Správa sdělov. a zabezpečovací techniky Praha západ /SSZT Pz/ OŘ PHA:

Bez připomínek.

Kontakt: p. Milan Bělehrad, tel.: 606 622 787.

Správa sdělov. a zabezpečovací techniky Praha východ /SSZT Pv/ OŘ PHA:

Bez připomínek.

Kontakt: Ing. Zdeněk Rydlo, tel.: 602 519 678.

Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OŘ PHA:

Bez připomínek.

Kontakt: p. Lukáš Voldřich, tel.: 607 050 781.

Odbor energetiky a služeb /OES/ OŘ PHA:

Bez připomínek.

Kontakt: p. Miroslav Chaloupecký, tel.: 702 194 293.

Odbor obchodních činností /OOČ/ OŘ PHA:

Upozorňuje na případy, kdy by umístěním nových napájecích zdrojů docházelo k zásahům do komerčně pronajatých místností, je nutné tento zásah hlásit SŽ, OŘ Praha, Odboru obchodních činností (OOČ) předem tak, aby mohlo dojít k včasnému informování komerčních nájemců (ideálně 4 měsíce před zahájením prací). Při nahlášení uvádějte IC nemovitosti, resp. SAP číslo místnosti dle evidence SŽ.

Kontakt: Ing. Jiří Nový, tel.: 720 053 214.

Řízení provozu /ŘP/ OŘ PHA:

V době konání výluky požaduje zajištění provozu napájení sdělovacího zařízení náhradním zdrojem, případně výluku zajistit v souladu s předpisem SŽDC D 7/2.

Kontakt: p. Michal Votava, tel.: 606 096 659.

Z hlediska požární ochrany OŘ PHA :

Z hlediska požární ochrany požadujeme dodržení "Zásad zajištění požární ochrany stavby" uvedených v čl. B.6 - Technické zprávy dané stavby. V případě instalace požárních ucpávek bude seznam a doklady o instalaci po skončení stavby předány příslušnému správci objektu.

Kontakt: p. Martina Švejdová, tel.: 724 165 919.

Provedení stavby musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah v platném znění - odkaz na internetové stránky:

Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽ-CTD: www.tudc.cz → *Dokumenty pro zhotovitele*.

Upozorňujeme, že toto vyjádření je vydáno pouze jako vyjádření za OŘ Praha. **Vyjádření ostatních organizačních složek dráhy (SŽ) si musíte také zajistit.**



Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[63]