

Uveřejněno na profilu zadavatele

Naše zn. 1840/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/2
Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš
Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz
Datum 3. února 2021

Věc: Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 122

VV SO 04-19-09

Položka: 21 Výstuž mostní nosné deskové konstrukce tuhá – nikde ve VV není položka ani
zmínka o zalití kolejnicových ložisek plastmaltou. Můžete doplnit do výkazu výměr?

**Odpověď: Do soupisu prací byla doplněna položka č. 45734 - VYROVNÁVACÍ A SPÁD
BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)**


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje
prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na
profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

SP (1x XLSX, 1x XDC)

V Olomouci dne 3.2.2021



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace