

PS11 - Technický útvar
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro
telefon: 602 182 341

Váš dopis: 9715 ze dne: 9. 12. 2020
Vyřizuje: **Petr Hufeisl**
vedoucí pracoviště
vodorozvoje Stříbro
telefon: 602 182 341
e-mail: phufeisl@vodakva.cz
Číslo jednací: 9715/20/02/17

A 3 PROJEKT, s.r.o.

Zbyněk Dubský

J. V. Sládka 699/ II

391 81 Veselí nad Lužnicí

Ve Stříbře 17. 12. 2020

Věc: Tachov - Nádražní 609, rekonstrukce výpravní budovy
vyjádření k PD pro územní a stavební řízení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Vodovodní přípojka PE 32 mm zůstává beze změny.
- 2) Stávající vodovodní přípojka Oc ¾" bude zrušena a zaslepena u napojení na vodovodní řad.
- 3) Odpadní vody budou svedeny pomocí areálové kanalizace a kanalizační přípojky KT 200 mm do stávající kanalizační stoky KT 250 mm s napojením do předem osazené odbočky.
- 4) Na kanalizační přípojce bude vystavěna revizní šachta vnitřního průměru min. min. 1000 mm. Poklop kanalizační šachty bude těžký litinový.
- 5) Vnitřní svislé kanalizační potrubí bude dle ČSN 76 6760 Vnitřní kanalizace odvětráno nad střechu objektu.
- 6) Vypouštění odpadních vod musí být v souladu s platným kanalizačním řádem.
- 7) Upozorňujeme, že do kanalizace nesmí být odváděny drenážní vody.
- 8) Dešťové odpadní vody budou částečně (severovýchodní část budovy) svedeny do vsaku na přilehlé parcele s bezpečnostním přepadem do areálové kanalizace. Ostatní dešťové svody (jihozápadní část budovy) budou napojeny do areálové kanalizace.
- 9) Práce na přípojkách budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů. Rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci našich provozů.
⇒ Provoz vodovodů Tachov: **Petr Tolar, tel. 602457268, ptolar@vodakva.cz**
⇒ Provoz kanalizací Stříbro: **Ing. Miroslav Heřman, tel. 606621313, mherman@vodakva.cz**
- 10) Do zahájení kolaudačního řízení je investor povinen uzavřít s Vodakvou novou, případně upravit stávající, smlouvu na odběr pitné vody a odkanalizování.
- 11) Investor je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby (přípojky) a toto předat v digitální podobě na CD na Vodakvu.
- 12) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 13) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je u vodovodu i kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 14) Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a s realizací stavby.

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu je rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Tachov, Nádražní 609. V rámci stavby bude vybudována kanalizační přípojka a zrušena a zaslepena jedna nefunkční vodovodní přípojka. Zůstane jedna vodovodní přípojka PE 32 mm pro celý objekt.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64 (6)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Tomáš Stehlík

vedoucí technického útvaru



Příloha: PD
CO: vlastní, PS 21, PS 29