



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Naše zn.: 20005/2017-SŽDC-SSZ-OVZ-PLU
Vyřizuje: Pluhařová Lenka
Telefon: 972 244 738
Mobil: 601 084 416
E-mail: Pluharova@szdc.cz

„Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech“

Dodatečné informace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 13 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) - Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku a odpovídáme na zasláný dotaz dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Rádi bychom požádali o jednoznačné zadání rozsahu bouracích prací týkající se konstrukcí s výskytem azbestu (určení množství a typu jednotlivých konstrukcí). Z předaných podkladů nelze stanovit nabídkovou cenu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Konstrukce s výskytem azbestu:

1/ Obvodový plášť celkem 647,1 m²

- 2x azbestocementový panel RSS OMEGA tl. 6mm a 8mm
- Ocelová nosná konstrukce objektu
- Častolovická minerální vlna tl. 120mm
- 2x azbestocementový panel UNICEL tl. 6mm a 8mm

2/ Vnitřní příčky celkem 527,5 m²

- 2x azbestocementový panel UNICEL tl. 6mm a 8mm
- Ocelový nosný profil
- Častolovická minerální vlna tl. 120mm
- 2x azbestocementový panel UNICEL tl. 6mm a 8mm

3/ Podhledy – plechové kazety o rozměrech 600x600mm typu „KORD“ na ocelovém roštu. Nosná konstrukce na každém spoji obsahuje podkladní destičky, které jsou v tomto konstrukčním systému zařazovány mezi materiály s obsahem azbestu – celkem **514,6 m²**

4/ VZT potrubí vně objektu– spojky obsahují azbest – celková délka potrubí **3x8,5m' + 2x 2,2m'**

Sdělení zadavatele:

**uvedený e-mail v uveřejněné výzvě v záhlaví ve znění Sedova@szdc.cz se mění na Pluharova@szdc.cz
Prosím zasílejte veškerou elektronickou korespondenci na tuto e-mailovou Pluharova@szdc.cz.**

Za výše uvedenou administrativní chybu se zadavatel omlouvá.

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v těchto Dodatečných informacích zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze změny.

V Praze dne 20. 09. 2017

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace