



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

NAŠE ZN: 15778/2017-SŽDC-SSV-Ú3/Kli
VYŘIZUJE: Mgr. Jan Foldyna
TEL: 601 160 009
E-MAIL: Foldynaj@szdc.cz
DATUM: Olomouc 21. 9. 2017

POČ. LISTŮ: 1
POČ. PŘÍLOH: -
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 19
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 101: SO 03-15-01

Dotaz č. 1

Projektant uvažuje při výrobě prostorových buněk s odlitím bezesparého odlitku. Bohužel při takto velké prostorové buňce nelze dodavatelem odlít tuto buňku jako jeden celek. Je možné buňku odlít ze dvou částí (např. sklep a nadzemní část)?

Odpověď:

Dotaz je nejasný, protože hloubkou budovy se rozumí její půdorysný rozměr. Není tedy zřejmé, zda se jedná o půdorysné nebo výškové rozšíření budovy.

- Pokud tedy uchazeč uvažuje s půdorysným rozšířením budovy, lze konstatovat, že prostor za budovou k rozšíření volný je.
- Pokud uchazeč uvažuje se zahlobením budovy, je toto také možné.

Upozorňujeme však na to, že:

- a) Případné úpravy technického řešení, z rozšíření vyplývající, půjdou k tíži zhotovitele.
- b) Stavební povolení bude vydáno na budovu, která je o cca 7m² menší. Případné důsledky tedy půjdou k tíži zhotovitele.
- c) Dále k jeho tíži půjde správné dimenzování navazující infrastruktury jako je např. velikost vsakovací jámy pro dešťové vody, vytápění a chlazení objektu, nárůst spotřeby el. energií apod.

Povaha tohoto vysvětlení/ doplnění/ změny zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

V Olomouci dne 21 -09- 2017

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace